



## **Audits Techniques**

**01 - ASCENSEUR - 01 EPMR**

**LEROYMERLIN**

**Magasin  
"Grenoble 2"**

Caractéristiques :

Charge (kg) : 5200

Vitesse + Prise (m/s) : 0,6

Niveaux : 2

Course (m) : 4

Traction : HYDRAULIQUE

Manœuvre : BLOCAGE

Machinerie : BASSE DEPORTEE

Portes Palières : AUTO. CENTRALES

Portes Cabine : AUTO. CENTRALES

Magasin : **"Grenoble 2"**

Adresse : **Leroy Merlin  
14 Rue Louis Beançon  
38 120 Saint Egrève**

Type & Date : **SPRINT - 2016**

Identification : **Ascenseur Parking - AM14309Y**

N° Constructeur : **R5NUU510**

## \*OBSERVATIONS\*

Lors de notre visite du **23 novembre 2020**, nous avons constaté :

1	Registre de Contrôle à installer sur site.	24	E
2	Guides cabine à graisser.	42	E
2	Alarme sonore en cabine inopérante, y remédier.	113	E

**Légende** : E = Entreprise, C = Client, S = Satisfaisant, N = Sans Objet, O = Observations.

Entreprise Prestataire : **THYSSENKRUPP**

Type du Contrat d'Entretien : **ETENDU Leroy Merlin**

Représentant de l'Entreprise Prestataire : **M. ZYBECK**

Auditeur A.C.E.S. : **Y. FENELOUX & G. CHAMPROMIS**

### CONCLUSIONS

Il y a lieu pour l'entreprise chargée de la maintenance de réaliser les observations portées en repère E dans un délais de quarante cinq jours ou de donner les raisons de la non levée des réserves.  
 Un courrier de la part de l'entreprise confirmera la levée des réserves.

Ascenseur Parking - AM14309Y

## 1 - MACHINERIE

1	Locaux	accès, affiche, ventilation, éclairage, boîte pompiers, télésurveillance,	1	S
2	Locaux (suite)	verrouillage échelle.	2	N
3	Locaux (suite)	état, instructions de sécurité, extracteurs.	3	S
4	Locaux (suite)	étude de sécurité, travaux de sécurité.	4	S
5	Locaux (suite)	Télésurveillance, interphonie.	5	N
6	Groupe de Levage (Treuil)	niveau d'huile, état, fixations, aplomb, fuite d'huile.	6	N
7	Poulie d'adhérence	usure des gorges, clavetage.	7	N
8	Frein de poulie	Etat, Essais.	8	N
9	Câbles de traction	usure, repères des niveaux.	9	N
10	Système de surcharge	état, essais.	10	N
11	Paliers	état.	11	N
12	Jeu de butée - Couple	état.	12	N
13	Accouplement	état.	13	N
14	Ensemble frein	garnitures, tambour, articulations, électro de frein.	14	S
15	Armoires	relayage, fusibles, minuteries, platines électronique, régulation, patinage,	15	S
16	Armoires (suite)	dispositifs de sécurité, tempo, connexions, interrupteur de sécurité.	16	S
17	Boîtier Anti-vandale	Etat, Batteries, essais.	17	N
18	Fins de course	essais.	18	N
19	Limiteur de vitesse	état, essai contact parachute.	19	N
20	Câble du limiteur de vitesse	usure, adhérence et chaîne.	20	N
21	Sélecteur	essais.	21	N
22	Alimentation de secours	état, essais.	22	N
23	Moteurs - Génératrice	état, niveau d'huile, courroies.	23	N
24	Registres de contrôles	présence, à mettre à jour (à chaque intervention).	24	O
25	Canalisations électriques	état, fixations.	25	S
26	D.T.U	état, fixations, essais.	26	S
27	Terre	fixation.	27	S
28	Eclairage de secours	présence, état, essais.	28	S

## 2 - GAINÉ

29	Gaine	accès, affiche, ventilation, éclairage, boîte pompiers, télésurveillance,	29	S
30	Coulisseaux cabine	verrouillage échelle.	30	S
31	Coulisseaux contrepoids	état, instructions de sécurité, extracteurs.	31	N
32	Fin de course révision	étude de sécurité, travaux de sécurité.	32	S
33	Arrêt d'urgence haut	niveau d'huile, état, fixations, aplomb, fuite d'huile.	33	S
34	Arrêt d'urgence bas	usure des gorges, clavetage.	34	S
35	Poulies	usure, repères des niveaux..	35	S
36	Fins de course	état, essais.	36	S
37	Contrepoids	état.	37	N
38	Landing	état.	38	N
39	Câbles	état.	39	S
40	Frein sur câbles.	état, essais.	40	N
41	Câblettes	état, tension.	41	N
42	Guidages cabine et cpds	garnitures, tambour, articulations, électro de frein.	42	O
43	Chaines compensation	relayage, fusibles, minuteries, platines électronique, régulation, patinage,	43	N
44	Arrêt haut de gaine	dispositifs de sécurité, tempo, connexions, interrupteur de sécurité.	44	S
45	Canalisations électriques	essais.	45	S
46	Réserve haut de gaine	état, essai contact parachute.	46	S
47	Intercepteurs en gaine	usure, adhérence et chaîne.	47	N

Ascenseur Parking - AM14309Y

## 3 - SUR CABINE

48	Dessus de cabine	état.	48	S
49	Boîtier tri phonie	état, fixations, essais.	49	S
50	Impulseurs	état, fixations.	50	S
51	Mou de câbles	état, fixations, essais.	51	N
52	Trappe	état, fixations, essais.	52	S
53	Came mobile	état, fixations.	53	N
54	Contacts sécurité	essais parachute, trappe, stop sur toit, portes,	54	S
55	Contacts (suite)	cabines, mou de câbles, fins de courses.	55	S
56	Parachute	état, fixations.	56	S
57	Opérateur	état, courroies, chaînes, câbles, contacts,	57	S
58	Opérateur (suite)	galets, contres galets, rails, pinces.	58	S
59	Arcade	état, fixations.	59	S
60	Boîtier de révision	état, fixations.	60	S
61	Connexions électriques	état, fixations.	61	S
62	Boîtier de dérivation	état, fixations.	62	S
63	Canalisation électrique	état, fixations.	63	S
64	Frein sur guides	état, fixations.	64	N

## 4 - SOUS CABINE

65	Parachute	état, fixations.	65	N
66	Seuil - Cellule - Contacts	état, fixations.	66	S
67	Dispositif de surcharge	état.	67	S
68	Sécurités électriques	état, fixations, essais.	68	S
69	Dessous d'arcade - plancher	état, fixations.	69	S
70	Cordon souple	état, fixations.	70	S
71	Boîtier tri phonie	état, fixations, essais.	71	S
72	Tôle chasse-pieds	Dimensions, état, contact.	72	S

## 5 - CUVETTE

73	Cuvette	état, étanchéité.	73	S
74	Echelon d'accès	état, fixations, contact.	74	S
75	Stop - Prise - Inspection	positionnement, état, fixations, essais.	75	S
76	Eclairage de gaine.	commande, état, fixations.	76	S
77	Sécurité porte du plus bas	état, fixations, essais.	77	S
78	Contacts en cuvette	état, fixations, essais.	78	S
79	Support ruban de sélection	état, fixations.	79	N
80	Sonnerie	état, fixations.	80	N
81	Boîtier tri phonie	état, fixations, essais.	81	N
82	Réserve sous contrepoids	vérifier.	82	N
83	Poulies tendeuses	état, fixations, aplomb, contact d'allongement.	83	N
84	Départ guidages	état, fixations.	84	S
85	Amortisseurs	état, fixations.	85	S

Ascenseur Parking - AM14309Y

## 4 - PORTES PALIERES

86	Serrures	contacts électriques, verrouillage, état, fixations.	86	S
87	Verrouillage	efficacité.	87	S
88	Déverrouillage manuel	état, fixations, essais.	88	N
89	Anti-déverrouillage	état, fixations, essais.	89	S
90	Ressorts	état, fixations.	90	S
91	Seuils.	état, fixations.	91	S
92	Butées	état, fixations.	92	S
93	Huisserie - Vantaux	état, fixations, aplomb.	93	S
94	Câblettes	état, fixations.	94	S
95	Galets	état, fixations.	95	S
96	Contre-galets	état, fixations.	96	S
97	Rails.	état, fixations.	97	S
98	Patins	état, fixations.	98	S
99	Contrepoids	état, fixations.	99	N
100	Huisserie - Battants	état, fixations, aplomb.	100	N
101	Plaques "Poussez"	état, fixations.	101	N
102	Poignées	état, fixations.	102	N
103	Oculus	état, fixations.	103	N
104	Paumelles	état, fixations.	104	N
105	Ferme-portes	état, fixations.	105	N

## 5 - PALIERS

106	Boîtier d'appel	état, fixations.	106	S
107	Signalisations	essais.	107	S
108	Afficheurs, indicateurs	état, essais.	108	S
109	Commande Pompiers	niveau de référence, état, fixations, essais.	109	N
110	Phonie Pompiers	essais.	110	N
111	Appel prioritaire	essais.	111	N

## 6 - CABINE

112	Boîte à boutons	état, fixations, signalisations, essais.	112	S
113	Synthèse vocale	état, essais.	113	S
114	Alarme sonore	essais.	114	O
115	Interphonie	état, fixations, essais.	115	S
116	Tri phonie	état, fixations, essais.	116	S
117	Cellule bord sensible	état, fixations, essais.	117	S
118	Eclairage	état, fixations.	118	S
119	Contact choc	état, fixations, essais.	119	S
120	Eclairage de secours	état, fixations, essais.	120	S
121	Porte cabine - Rails - Seuil.	état, fixations, aplomb des vantaux.	121	S
122	Instructions	état, fixations.	122	S
123	Accessoires	état, fixations.	123	S
124	Signalisations	état, fixations, essais.	124	S
125	Confort	bruits, coulissement.	125	S
126	Précision d'arrêt	essais.	126	S
127	Contact à clé pompier	essais.	127	N

Ascenseur Parking - AM14309Y

## 8 - PARTICULARITES POUR HYDRAULIQUE

128	Centrale	aspect.	128	S
129	Fuites	vérin et raccord de vérin.	129	S
130	Fuites (suite)	état des canalisations hydraulique, distribution.	130	S
131	Huiles	état, niveau, vidange du bac de récupération.	131	S
132	Réserves	hautes et basses.	132	S
133	Taquets antidérive	vérifier.	133	N
134	Purges	effectuer.	134	S
135	Crépines	état.	135	S
136	Sécurités	surpression, valve parachute, pression.	136	S
137	Sécurités (suite)	dépannage manuel, iso nivelage, surcharge.	137	S
138	Confort	vitesse nominale, bruits, coulissement.	138	S
139	Confort (suite)	démarrage, ralentissement, confort à l'arrêt, nivelage.	139	S

Caractéristiques :

Charge (kg) : 300

Vitesse + Prise (m/s) : 0,15

Niveaux : 2

Course (m) : 4

Traction : HYDRAULIQUE

Manœuvre : PRESSION MAINTENUE

Machinerie : BASSE DEPORTEE

Portes Palières : BATTANTES AUTO

Portes Cabine : CELLULE TOUTE HAUTEUR

Magasin : "Grenoble 2"

Adresse :  
**Leroy Merlin**  
**14 Rue Louis Beauçon**  
**38 120 Saint Egrève**

Type & Date : CFA - 2016

Identification : EPMR - AM14649Y

N° Constructeur :

## \*OBSERVATIONS\*

Lors de notre visite du 23 novembre 2020, nous avons constaté :

1	Ligne téléphonique à passer en non restreinte.		C
2	Triphonie cabine à reprogrammer.		E
3	Problème sur opérateur à régler.		E
4	Registre de Contrôle à installer sur site.		E

**Légende** : E = Entreprise, C = Client, S = Satisfaisant, N = Sans Objet, O = Observations.

Entreprise Prestataire : **THYSSENKRUPP**

Type du Contrat d'Entretien : **ETENDU Leroy Merlin**

Représentant de l'Entreprise Prestataire : **M. ZYBECK**

Auditeur A.C.E.S. : **Y. FENELOUX & G. CHAMPROMIS**

### CONCLUSIONS

Il y a lieu pour l'entreprise chargée de la maintenance de réaliser les observations portées en repère E dans un délais de quarante cinq jours ou de donner les raisons de la non levée des réserves.  
 Un courrier de la part de l'entreprise confirmera la levée des réserves.