



## **Audits Techniques**

### **07 - ESCALIERS MECANIQUES**

**LEROYMERLIN**

**Magasin  
"St Denis"**

Magasin : **Leroy Merlin**

Adresse : **Leroy Merlin  
Rue Henri Delaunay  
93200 SAINT-DENIS**

Caractéristiques :

Vitesse (m/s) 0,5

Course (mm) 3970

Largeur des marches (mm) 1000

Inclinaison (°) : 12

Constructeur & modèle : **SCHINDLER 9500**

Numéro constructeur et date : **RK 90147 / 2002**

Identification : **Trav. -1/-2 Descente**

Numéro : **AM 14386Y**

## 1 - OBSERVATIONS

Lors de notre visite du **17 novembre 2020**, nous avons constaté :

1	Stations haute et basse à nettoyer.	1	E
2	Absence étude de sécurité, à installer.	2	E
3	Présence d'oxydation sur chaîne de plateaux. A nettoyer.	17	E
4	Présence de peinture sur les palettes, à nettoyer.	25	E
5	01 nervure de marche déformée. Plateau à remplacer.	25	E
6	01 nez de plateau cassé, à remplacer.	25	E
7	Présence oxydation palier main courante. A nettoyer.	32	E
8	04 peignes haut à remplacer.	36	E
9	Présence jeu entre plaque palière et habillage client niveau haut à reprendre.	45	E
10	Plaque porte-peignes niveau haut à régler en latérale.	48	E

**Légende :** E = Entreprise, C = Client, S = Satisfaisant, N = Sans Objet, O = Observations.

Réserves que le magasin peut lever directement avec le service technique ou autre.	C
Réserves que l'Ascensoriste lèvera après acceptation d'un Devis (pas d'intervention du magasin).	E
Réserves que l'Ascensoriste doit lever dans le cadre de son contrat.	E

Entreprise Prestataire : **THYSSENKRUPP**

Représentant de l'Entreprise Prestataire : **M.MEJAAT**

Type du Contrat d'Entretien : **COMPLET**

Auditeur A.C.E.S. : **B.FICHE**

### CONCLUSIONS

Il y a lieu pour l'entreprise chargée de la maintenance de réaliser les observations portées en repère E dans un délais de quarante cinq jours ou de Un courrier de la part de l'entreprise confirmera la levée des réserves.

Trav. -1/-2 Descente AM 14386Y

## 2 - POINTS DE CONTROLE

1	Station Haute et Basse	Etat - Contacts	1	O
2	Etude de sécurité	Présence	2	O
3	Notice de manœuvre manuelle	Présence	3	S
4	Huileurs	Etat	4	S
5	Renversement des marches	Bruits	5	S
6	D.T.U	Etat - Fixation - Essais	6	S
7	Canalisations électriques	Etat	7	S
8	Armoire de manœuvre	Etat	8	S
9	Borniers de renvoi d'informations	Etat	9	S
10	Boîtier d'inspection	Etat - Essais	10	S
11	Poulies d'entraînement mains courantes	Etat	11	S
12	Chaîne d'entraînement mains courantes	Etat - Tension	12	S
13	Unité motrice	Etat	13	S
14	Chaîne ou Courroie moteur	Etat - Tension	14	S
15	Freins	Etat	15	S
16	Ossature (poutre)	Etat	16	S
17	Chaîne de marche	Etat - tension	17	O
18	Galets de chaîne de marches	Etat	18	S
19	Contacts de chaîne de marches	Etat - Essais	19	S
20	Contacts absence de marches	Etat - Essais	20	S
21	Pistes galets de marches	Etat	21	S
22	Arbre d'entraînement des marches	Etat	22	S
23	Entrée de marches	Etat	23	S
24	Galets de marche	Etat	24	S
25	Marches	Etat - Alignement - Jeux	25	O
26	Contacts affaissement de marches	Etat - Essais	26	S
27	Balais antistatique	Etat	27	S
28	Jeux de mains courantes	Vérification	28	S
29	Jeux de plinthes	Vérification	29	S
30	Plinthes et couvre plinthes	Etat	30	S
31	Galets de crosse de mains courantes	Etat	31	S
32	Mains courantes	Etat - Fixations	32	O
33	Brosses d'entrée de mains courantes	Essais - Etat	33	S
34	Volume verrier ou balustrades	Etat - Fixation	34	S
35	Eclairage de peignes	Etat	35	S
36	Peignes Haut	Etat - Fixation - Jeux	36	O
37	Peignes Bas	Etat - Fixation - Jeux	37	S
38	Flèches sens de marche	Etat	38	N
39	Sens interdit	Etat	39	N
40	Pictogrammes	Etat	40	S
41	Arrêt d'urgence (stop)	Essais	41	S
42	Contact à clé	Etat	42	S
43	Afficheurs	Etat - Essais	43	S
44	Tapis contact	Etat	44	N
45	Garde-corps haut, bas et côtés	Etat	45	O
46	Chasse-têtes	Etat	46	S
47	Cellules ou radars	Etat - Essais	47	N
48	Plaque palière Haute	Etat	48	O
49	Plaque palière Basse	Etat	49	S
50	Eclairages de marches	Etat	50	N
51	Eclairages de plinthes	Etat	51	N
52	Eclairages sous-face	Etat	52	N
53	Habillage sous-face	Etat	53	S

Trav. -1/-2 Descente AM 14386Y

## 3 - DECRET 2008 - 1325

54	Cheminement	Balisage	54	S
55	D.T.U	Conformité	55	S
56	Boîtier d'inspection	Etat - Fixation	56	S
57	Stop dans caisson	Etat - Position - Fixation	57	S
58	Eclairage station		58	S
59	Prise de courant	Etat - Fixation	59	S
60	Eléments tournants	Mise en peinture	60	S
61	Echelon d'accès + Crosse rétablissement		61	N
62	Bloc de secours		62	N

Magasin : **Leroy Merlin**

Adresse : **Leroy Merlin  
Rue Henri Delaunay  
93200 SAINT-DENIS**

Caractéristiques :

Vitesse (m/s) 0,5

Course (mm) 6330

Largeur des marches (mm) 1000

Inclinaison (°) : 12

Constructeur & modèle : **SCHINDLER 9500**

Numéro constructeur et date : **RK 90148 / 2002**

Identification : **Trav. 0/-1 Descente**

Numéro : **AM 14387Y**

## 1 - OBSERVATIONS

Lors de notre visite du **17 novembre 2020**, nous avons constaté :

1	Station haute et basse à nettoyer.	1	E
2	Absence étude de sécurité, à installer.	2	E
3	Le verrouillage du connecteur du boîtier d'inspection est cassé, à remplacer.	10	E
4	Présence d'oxydation sur chaîne de plateaux. A nettoyer.	17	E
5	Présence de peinture sur les palettes, à nettoyer.	25	E
6	01 nez de plateau cassé, à remplacer.	25	E
7	Présence oxydation palier main courante. A nettoyer.	32	E
8	Les entrées des mains courantes bas gauche et bas droit sont cassées.	33	E
9	Joint volume verrier niveau bas à remplacer.	34	E
10	<b>Urgent</b> : 03 peignes bas à remplacer.	37	E

**Légende** : E = Entreprise, C = Client, S = Satisfaisant, N = Sans Objet, O = Observations.

Réserves que le magasin peut lever directement avec le service technique ou autre.	C
Réserves que l'Ascensoriste lèvera après acceptation d'un Devis (pas d'intervention du magasin).	E
Réserves que l'Ascensoriste doit lever dans le cadre de son contrat.	E

Entreprise Prestataire : **THYSSENKRUPP**

Représentant de l'Entreprise Prestataire : **M.MEJAAT**

Type du Contrat d'Entretien : **COMPLET**

Auditeur A.C.E.S. : **B.FICHE**

### CONCLUSIONS

Il y a lieu pour l'entreprise chargée de la maintenance de réaliser les observations portées en repère E dans un délais de quarante cinq jours ou de Un courrier de la part de l'entreprise confirmera la levée des réserves.

Trav. 0/-1 Descente AM 14387Y

## 2 - POINTS DE CONTROLE

1	Station Haute et Basse	Etat - Contacts	1	O
2	Etude de sécurité	Présence	2	O
3	Notice de manœuvre manuelle	Présence	3	S
4	Huileurs	Etat	4	S
5	Renversement des marches	Bruits	5	S
6	D.T.U	Etat - Fixation - Essais	6	S
7	Canalisations électriques	Etat	7	S
8	Armoire de manœuvre	Etat	8	S
9	Borniers de renvoi d'informations	Etat	9	S
10	Boîtier d'inspection	Etat - Essais	10	O
11	Poulies d'entraînement mains courantes	Etat	11	S
12	Chaîne d'entraînement mains courantes	Etat - Tension	12	S
13	Unité motrice	Etat	13	S
14	Chaîne ou Courroie moteur	Etat - Tension	14	S
15	Freins	Etat	15	S
16	Ossature (poutre)	Etat	16	S
17	Chaîne de marche	Etat - tension	17	O
18	Galets de chaîne de marches	Etat	18	S
19	Contacts de chaîne de marches	Etat - Essais	19	S
20	Contacts absence de marches	Etat - Essais	20	S
21	Pistes galets de marches	Etat	21	S
22	Arbre d'entraînement des marches	Etat	22	S
23	Entrée de marches	Etat	23	S
24	Galets de marche	Etat	24	S
25	Marches	Etat - Alignement - Jeux	25	O
26	Contacts affaissement de marches	Etat - Essais	26	S
27	Balais antistatique	Etat	27	S
28	Jeux de mains courantes	Vérification	28	S
29	Jeux de plinthes	Vérification	29	S
30	Plinthes et couvre plinthes	Etat	30	S
31	Galets de crosse de mains courantes	Etat	31	S
32	Mains courantes	Etat - Fixations	32	O
33	Brosses d'entrée de mains courantes	Essais - Etat	33	O
34	Volume verrier ou balustrades	Etat - Fixation	34	O
35	Eclairage de peignes	Etat	35	S
36	Peignes Haut	Etat - Fixation - Jeux	36	S
37	Peignes Bas	Etat - Fixation - Jeux	37	O
38	Flèches sens de marche	Etat	38	N
39	Sens interdit	Etat	39	N
40	Pictogrammes	Etat	40	S
41	Arrêt d'urgence (stop)	Essais	41	S
42	Contact à clé	Etat	42	S
43	Afficheurs	Etat - Essais	43	S
44	Tapis contact	Etat	44	N
45	Garde-corps haut, bas et côtés	Etat	45	S
46	Chasse-têtes	Etat	46	S
47	Cellules ou radars	Etat - Essais	47	N
48	Plaque palière Haute	Etat	48	S
49	Plaque palière Basse	Etat	49	S
50	Eclairages de marches	Etat	50	N
51	Eclairages de plinthes	Etat	51	N
52	Eclairages sous-face	Etat	52	N
53	Habillage sous-face	Etat	53	S

Trav. 0/-1 Descente AM 14387Y

## 3 - DECRET 2008 - 1325

54	Cheminement	Balisage	54	S
55	D.T.U	Conformité	55	S
56	Boîtier d'inspection	Etat - Fixation	56	S
57	Stop dans caisson	Etat - Position - Fixation	57	S
58	Eclairage station		58	S
59	Prise de courant	Etat - Fixation	59	S
60	Eléments tournants	Mise en peinture	60	S
61	Echelon d'accès + Crosse rétablissement		61	N
62	Bloc de secours		62	N

Magasin : **Leroy Merlin**

Adresse : **Leroy Merlin  
Rue Henri Delaunay  
93200 SAINT-DENIS**

Caractéristiques :

Vitesse (m/s) 0,5

Course (mm) 3330

Largeur des marches (mm) 1000

Inclinaison (°) : 12

Constructeur & modèle : **SCHINDLER 9500**

Numéro constructeur et date : **RK 90146 / 2002**

Identification : **Trav. -2/-1 Montée**

Numéro : **AM 14385Y**

## 1 - OBSERVATIONS

Lors de notre visite du **17 novembre 2020**, nous avons constaté :

1	Station haute et basse à nettoyer.	1	E
2	Absence étude de sécurité, à installer.	2	E
3	Ossature à nettoyer.	16	E
4	Présence d'oxydation sur chaîne de plateaux. A nettoyer.	17	E
5	Présence d'oxydation sur chaîne entraînement mains courantes, à surveiller.	25	E
6	01 nez de plateau cassé, à remplacer.	25	E
7	Présence oxydation palier main courante. A nettoyer.	32	E
8	Accrocs sur main courante droite et gauche, à surveiller.	32	E
9	Jeu entre volume verrier supérieur à 4 mm en partie basse des deux côtés.	34	E
10	Le contact à clef niveau haut est à refixer.	42	E

**Légende :** E = Entreprise, C = Client, S = Satisfaisant, N = Sans Objet, O = Observations.

Réserves que le magasin peut lever directement avec le service technique ou autre.	C
Réserves que l'Ascensoriste lèvera après acceptation d'un Devis (pas d'intervention du magasin).	E
Réserves que l'Ascensoriste doit lever dans le cadre de son contrat.	E

Entreprise Prestataire : **THYSSENKRUPP**

Représentant de l'Entreprise Prestataire : **M.MEJAAT**

Type du Contrat d'Entretien : **COMPLET**

Auditeur A.C.E.S. : **B.FICHE**

### CONCLUSIONS

Il y a lieu pour l'entreprise chargée de la maintenance de réaliser les observations portées en repère E dans un délais de quarante cinq jours ou de  
Un courrier de la part de l'entreprise confirmera la levée des réserves.



Trav. -2/-1 Montée AM 14385Y

## 2 - POINTS DE CONTROLE

1	Station Haute et Basse	Etat - Contacts	1	O
2	Etude de sécurité	Présence	2	O
3	Notice de manœuvre manuelle	Présence	3	S
4	Huileurs	Etat	4	S
5	Renversement des marches	Bruits	5	S
6	D.T.U	Etat - Fixation - Essais	6	S
7	Canalisations électriques	Etat	7	S
8	Armoire de manœuvre	Etat	8	S
9	Borniers de renvoi d'informations	Etat	9	S
10	Boîtier d'inspection	Etat - Essais	10	S
11	Poulies d'entraînement mains courantes	Etat	11	S
12	Chaîne d'entraînement mains courantes	Etat - Tension	12	S
13	Unité motrice	Etat	13	S
14	Chaîne ou Courroie moteur	Etat - Tension	14	S
15	Freins	Etat	15	S
16	Ossature (poutre)	Etat	16	O
17	Chaîne de marche	Etat - tension	17	O
18	Galets de chaîne de marches	Etat	18	S
19	Contacts de chaîne de marches	Etat - Essais	19	S
20	Contacts absence de marches	Etat - Essais	20	S
21	Pistes galets de marches	Etat	21	S
22	Arbre d'entraînement des marches	Etat	22	S
23	Entrée de marches	Etat	23	S
24	Galets de marche	Etat	24	S
25	Marches	Etat - Alignement - Jeux	25	O
26	Contacts affaissement de marches	Etat - Essais	26	S
27	Balais antistatique	Etat	27	S
28	Jeux de mains courantes	Vérification	28	S
29	Jeux de plinthes	Vérification	29	S
30	Plinthes et couvre plinthes	Etat	30	S
31	Galets de crosse de mains courantes	Etat	31	S
32	Mains courantes	Etat - Fixations	32	O
33	Brosses d'entrée de mains courantes	Essais - Etat	33	S
34	Volume verrier ou balustrades	Etat - Fixation	34	O
35	Eclairage de peignes	Etat	35	S
36	Peignes Haut	Etat - Fixation - Jeux	36	S
37	Peignes Bas	Etat - Fixation - Jeux	37	S
38	Flèches sens de marche	Etat	38	N
39	Sens interdit	Etat	39	N
40	Pictogrammes	Etat	40	S
41	Arrêt d'urgence (stop)	Essais	41	S
42	Contact à clé	Etat	42	O
43	Afficheurs	Etat - Essais	43	S
44	Tapis contact	Etat	44	N
45	Garde-corps haut, bas et côtés	Etat	45	S
46	Chasse-têtes	Etat	46	S
47	Cellules ou radars	Etat - Essais	47	N
48	Plaque palière Haute	Etat	48	S
49	Plaque palière Basse	Etat	49	S
50	Eclairages de marches	Etat	50	N
51	Eclairages de plinthes	Etat	51	N
52	Eclairages sous-face	Etat	52	N
53	Habillage sous-face	Etat	53	S

Trav. -2/-1 Montée AM 14385Y

## 3 - DECRET 2008 - 1325

54	Cheminement	Balisage	54	S
55	D.T.U	Conformité	55	S
56	Boîtier d'inspection	Etat - Fixation	56	S
57	Stop dans caisson	Etat - Position - Fixation	57	S
58	Eclairage station		58	S
59	Prise de courant	Etat - Fixation	59	S
60	Eléments tournants	Mise en peinture	60	S
61	Echelon d'accès + Crosse rétablissement		61	N
62	Bloc de secours		62	N

Magasin : **Leroy Merlin**

Adresse :  
**Leroy Merlin**  
**Rue Henri Delaunay**  
**93200 SAINT-DENIS**

Caractéristiques :

Vitesse (m/s) 0,5

Course (mm) 3330

Largeur des marches (mm) 1000

Inclinaison (°) : 12

Constructeur & modèle : **SCHINDLER 9500**

Numéro constructeur et date : **RK 90150 / 2002**

Identification : **Trav. -1/0 Montée**

Numéro : **AM 14389Y**

## 1 - OBSERVATIONS

Lors de notre visite du **18 novembre 2020**, nous avons constaté :

1	Station haute et basse à nettoyer.	1	E
2	Absence plaque signalétique constructeur.	1	E
3	Absence étude de sécurité, à installer.	2	E
4	<b>Urgent</b> : Frein de secours inopérant (bielle à refixer).	15	E
5	Ossature à nettoyer.	16	E
6	Présence d'oxydation sur chaîne de plateaux. A nettoyer.	17	E
7	Présence d'oxydation sur chaîne entraînement mains courantes, à surveiller.	25	E
8	01 nez de plateau cassé, à remplacer.	25	E
9	Profondeur des rainures inférieure à 10 mm sur plusieurs palettes. A surveiller.	25	E
10	Balais antistatique bas à remplacer.	27	E
11	<b>Urgent</b> : 03 peignes haut à remplacer.	36	E
12	01 peigne niveau bas à remplacer.	37	E
13	Pictogrammes à remplacer.	40	E

Légende : E = Entreprise, C = Client, S = Satisfaisant, N = Sans Objet, O = Observations.

Réserves que le magasin peut lever directement avec le service technique ou autre.	C
Réserves que l'Ascensoriste lèvera après acceptation d'un Devis (pas d'intervention du magasin).	E
Réserves que l'Ascensoriste doit lever dans le cadre de son contrat.	E

Entreprise Prestataire : **THYSSENKRUPP**

Représentant de l'Entreprise Prestataire : **M.MEJAAT**

Type du Contrat d'Entretien : **COMPLET**

Auditeur A.C.E.S. : **B.FICHE**

### CONCLUSIONS

Il y a lieu pour l'entreprise chargée de la maintenance de réaliser les observations portées en repère E dans un délai de quarante cinq jours ou de  
 Un courrier de la part de l'entreprise confirmera la levée des réserves.

Trav. -1/0 Montée AM 14389Y

## 2 - POINTS DE CONTROLE

1	Station Haute et Basse	Etat - Contacts	1	O
2	Etude de sécurité	Présence	2	O
3	Notice de manœuvre manuelle	Présence	3	S
4	Huileurs	Etat	4	S
5	Renversement des marches	Bruits	5	S
6	D.T.U	Etat - Fixation - Essais	6	S
7	Canalisations électriques	Etat	7	S
8	Armoire de manœuvre	Etat	8	S
9	Borniers de renvoi d'informations	Etat	9	S
10	Boîtier d'inspection	Etat - Essais	10	S
11	Poulies d'entraînement mains courantes	Etat	11	S
12	Chaîne d'entraînement mains courantes	Etat - Tension	12	S
13	Unité motrice	Etat	13	S
14	Chaîne ou Courroie moteur	Etat - Tension	14	S
15	Freins	Etat	15	O
16	Ossature (poutre)	Etat	16	O
17	Chaîne de marche	Etat - tension	17	O
18	Galets de chaîne de marches	Etat	18	S
19	Contacts de chaîne de marches	Etat - Essais	19	S
20	Contacts absence de marches	Etat - Essais	20	S
21	Pistes galets de marches	Etat	21	S
22	Arbre d'entraînement des marches	Etat	22	S
23	Entrée de marches	Etat	23	S
24	Galets de marche	Etat	24	S
25	Marches	Etat - Alignement - Jeux	25	O
26	Contacts affaissement de marches	Etat - Essais	26	S
27	Balais antistatique	Etat	27	O
28	Jeux de mains courantes	Vérification	28	S
29	Jeux de plinthes	Vérification	29	S
30	Plinthes et couvre plinthes	Etat	30	S
31	Galets de crosse de mains courantes	Etat	31	S
32	Mains courantes	Etat - Fixations	32	S
33	Brosses d'entrée de mains courantes	Essais - Etat	33	S
34	Volume verrier ou balustrades	Etat - Fixation	34	S
35	Eclairage de peignes	Etat	35	S
36	Peignes Haut	Etat - Fixation - Jeux	36	O
37	Peignes Bas	Etat - Fixation - Jeux	37	O
38	Flèches sens de marche	Etat	38	N
39	Sens interdit	Etat	39	N
40	Pictogrammes	Etat	40	O
41	Arrêt d'urgence (stop)	Essais	41	S
42	Contact à clé	Etat	42	O
43	Afficheurs	Etat - Essais	43	S
44	Tapis contact	Etat	44	N
45	Garde-corps haut, bas et côtés	Etat	45	S
46	Chasse-têtes	Etat	46	S
47	Cellules ou radars	Etat - Essais	47	N
48	Plaque palière Haute	Etat	48	S
49	Plaque palière Basse	Etat	49	S
50	Eclairages de marches	Etat	50	N
51	Eclairages de plinthes	Etat	51	N
52	Eclairages sous-face	Etat	52	N
53	Habillage sous-face	Etat	53	S

Trav. -1/0 Montée AM 14389Y

## 3 - DECRET 2008 - 1325

54	Cheminement	Balisage	54	S
55	D.T.U	Conformité	55	S
56	Boîtier d'inspection	Etat - Fixation	56	S
57	Stop dans caisson	Etat - Position - Fixation	57	S
58	Eclairage station		58	S
59	Prise de courant	Etat - Fixation	59	S
60	Eléments tournants	Mise en peinture	60	S
61	Echelon d'accès + Crosse rétablissement		61	N
62	Bloc de secours		62	N

Magasin : **Leroy Merlin**

Adresse :

**Leroy Merlin  
Rue Henri Delaunay  
93200 SAINT-DENIS**

Caractéristiques :

Vitesse (m/s) 0,5

Course (mm) 6330

Largeur des marches (mm) 1000

Inclinaison (°) : 12

Constructeur & modèle : **SCHINDLER 9500**

Numéro constructeur et date : **RK 90149 / 2002**

Identification : **Trav. 0/1 Montée**

Numéro : **AM 14388Y**

## 1 - OBSERVATIONS

Lors de notre visite du **18 novembre 2020**, nous avons constaté :

1	Station haute et basse à nettoyer.	1	E
2	Absence plaque signalétique constructeur.	1	E
3	Absence étude de sécurité, à installer.	2	E
4	<b>Urgent</b> : Courroie entraînement main courante de droite à remplacer.	11	E
5	Ossature à nettoyer.	16	E
6	Remplacer les balais antistatique en partie basse.	27	E
7	Accrocs sur main courante gauche, à surveiller.	32	E
8	<b>Urgent</b> : 01 peigne en partie haute à remplacer	36	E
9	Huile en sous face à nettoyer.	53	E

Légende : E = Entreprise, C = Client, S = Satisfaisant, N = Sans Objet, O = Observations.

Réserves que le magasin peut lever directement avec le service technique ou autre.	C
Réserves que l'Ascensoriste lèvera après acceptation d'un Devis (pas d'intervention du magasin).	E
Réserves que l'Ascensoriste doit lever dans le cadre de son contrat.	E

Entreprise Prestataire : **THYSSENKRUPP**

Représentant de l'Entreprise Prestataire : **M.MEJAAT**

Type du Contrat d'Entretien : **COMPLET**

Auditeur A.C.E.S. : **B.FICHE**

### CONCLUSIONS

Il y a lieu pour l'entreprise chargée de la maintenance de réaliser les observations portées en repère E dans un délai de quarante cinq jours ou de Un courrier de la part de l'entreprise confirmera la levée des réserves.

Trav. 0/1 Montée AM 14388Y

## 2 - POINTS DE CONTROLE

1	Station Haute et Basse	Etat - Contacts	1	O
2	Etude de sécurité	Présence	2	O
3	Notice de manœuvre manuelle	Présence	3	S
4	Huileurs	Etat	4	S
5	Renversement des marches	Bruits	5	S
6	D.T.U	Etat - Fixation - Essais	6	S
7	Canalisations électriques	Etat	7	S
8	Armoire de manœuvre	Etat	8	S
9	Borniers de renvoi d'informations	Etat	9	S
10	Boîtier d'inspection	Etat - Essais	10	S
11	Poulies d'entraînement mains courantes	Etat	11	O
12	Chaîne d'entraînement mains courantes	Etat - Tension	12	S
13	Unité motrice	Etat	13	S
14	Chaîne ou Courroie moteur	Etat - Tension	14	S
15	Freins	Etat	15	S
16	Ossature (poutre)	Etat	16	O
17	Chaîne de marche	Etat - tension	17	S
18	Galets de chaîne de marches	Etat	18	S
19	Contacts de chaîne de marches	Etat - Essais	19	S
20	Contacts absence de marches	Etat - Essais	20	S
21	Pistes galets de marches	Etat	21	S
22	Arbre d'entraînement des marches	Etat	22	S
23	Entrée de marches	Etat	23	S
24	Galets de marche	Etat	24	S
25	Marches	Etat - Alignement - Jeux	25	S
26	Contacts affaissement de marches	Etat - Essais	26	S
27	Balais antistatique	Etat	27	O
28	Jeux de mains courantes	Vérification	28	S
29	Jeux de plinthes	Vérification	29	S
30	Plinthes et couvre plinthes	Etat	30	S
31	Galets de crosse de mains courantes	Etat	31	S
32	Mains courantes	Etat - Fixations	32	O
33	Brosses d'entrée de mains courantes	Essais - Etat	33	S
34	Volume verrier ou balustrades	Etat - Fixation	34	S
35	Eclairage de peignes	Etat	35	S
36	Peignes Haut	Etat - Fixation - Jeux	36	O
37	Peignes Bas	Etat - Fixation - Jeux	37	S
38	Flèches sens de marche	Etat	38	N
39	Sens interdit	Etat	39	N
40	Pictogrammes	Etat	40	S
41	Arrêt d'urgence (stop)	Essais	41	S
42	Contact à clé	Etat	42	S
43	Afficheurs	Etat - Essais	43	S
44	Tapis contact	Etat	44	N
45	Garde-corps haut, bas et côtés	Etat	45	S
46	Chasse-têtes	Etat	46	S
47	Cellules ou radars	Etat - Essais	47	N
48	Plaque palière Haute	Etat	48	S
49	Plaque palière Basse	Etat	49	S
50	Eclairages de marches	Etat	50	N
51	Eclairages de plinthes	Etat	51	N
52	Eclairages sous-face	Etat	52	N
53	Habillage sous-face	Etat	53	O

Trav. 0/1 Montée AM 14388Y

## 3 - DECRET 2008 - 1325

54	Cheminement	Balisage	54	S
55	D.T.U	Conformité	55	S
56	Boîtier d'inspection	Etat - Fixation	56	S
57	Stop dans caisson	Etat - Position - Fixation	57	S
58	Eclairage station		58	S
59	Prise de courant	Etat - Fixation	59	S
60	Eléments tournants	Mise en peinture	60	S
61	Echelon d'accès + Crosse rétablissement		61	N
62	Bloc de secours		62	N



Magasin : **Leroy Merlin**

Adresse : **Leroy Merlin  
Rue Henri Delaunay  
93200 SAINT-DENIS**

**Caractéristiques :**

Vitesse (m/s) 0,5

Course (mm) 6500

Largeur des marches (mm) 1000

Inclinaison (°) : 12

Constructeur & modèle : **SCHINDLER 9500**

Numéro constructeur et date : **RK 90152 / 2002**

Identification : **Trav. 0/1 Montée Côté Canal**

Numéro : **AM 14390Y**

## 1 - OBSERVATIONS

Lors de notre visite du **20 novembre 2020**, nous avons constaté :

1	Station haute et basse à nettoyer.	1	E
2	Absence étude de sécurité, à installer.	2	E
3	Ossature à nettoyer.	16	E
4	Balais antistatique niveau bas à remplacer.	27	E
5	Accrocs sur main courante de gauche, prévoir son remplacement.	32	E
6	Jeu volume verrier supérieur à 4 mm niveau bas gauche.	34	E
7	<b>Urgent</b> : 05 peignes haut à remplacer.	36	E
8	02 peignes bas à remplacer.	37	E
9	Huile en sous face à nettoyer.	53	E

**Légende** : E = Entreprise, C = Client, S = Satisfaisant, N = Sans Objet, O = Observations.

Réserves que le magasin peut lever directement avec le service technique ou autre.	C
Réserves que l'Ascensoriste lèvera après acceptation d'un Devis (pas d'intervention du magasin).	E
Réserves que l'Ascensoriste doit lever dans le cadre de son contrat.	E

Entreprise Prestataire : **THYSSENKRUPP**

Représentant de l'Entreprise Prestataire : **M.MEJAAT**

Type du Contrat d'Entretien : **COMPLET**

Auditeur A.C.E.S. : **B.FICHE**

### CONCLUSIONS

Il y a lieu pour l'entreprise chargée de la maintenance de réaliser les observations portées en repère E dans un délai de quarante cinq jours ou de Un courrier de la part de l'entreprise confirmera la levée des réserves.

Trav. 0/1 Montée Côté AM 14390Y

## 2 - POINTS DE CONTROLE

1	Station Haute et Basse	Etat - Contacts	1	O
2	Etude de sécurité	Présence	2	O
3	Notice de manœuvre manuelle	Présence	3	S
4	Huileurs	Etat	4	S
5	Renversement des marches	Bruits	5	S
6	D.T.U	Etat - Fixation - Essais	6	S
7	Canalisations électriques	Etat	7	S
8	Armoire de manœuvre	Etat	8	S
9	Borniers de renvoi d'informations	Etat	9	S
10	Boîtier d'inspection	Etat - Essais	10	S
11	Poulies d'entraînement mains courantes	Etat	11	S
12	Chaîne d'entraînement mains courantes	Etat - Tension	12	S
13	Unité motrice	Etat	13	S
14	Chaîne ou Courroie moteur	Etat - Tension	14	S
15	Freins	Etat	15	S
16	Ossature (poutre)	Etat	16	O
17	Chaîne de marche	Etat - tension	17	S
18	Galets de chaîne de marches	Etat	18	S
19	Contacts de chaîne de marches	Etat - Essais	19	S
20	Contacts absence de marches	Etat - Essais	20	S
21	Pistes galets de marches	Etat	21	S
22	Arbre d'entraînement des marches	Etat	22	S
23	Entrée de marches	Etat	23	S
24	Galets de marche	Etat	24	S
25	Marches	Etat - Alignement - Jeux	25	S
26	Contacts affaissement de marches	Etat - Essais	26	S
27	Balais antistatique	Etat	27	O
28	Jeux de mains courantes	Vérification	28	S
29	Jeux de plinthes	Vérification	29	S
30	Plinthes et couvre plinthes	Etat	30	S
31	Galets de crosse de mains courantes	Etat	31	S
32	Mains courantes	Etat - Fixations	32	O
33	Brosses d'entrée de mains courantes	Essais - Etat	33	S
34	Volume verrier ou balustrades	Etat - Fixation	34	S
35	Eclairage de peignes	Etat	35	S
36	Peignes Haut	Etat - Fixation - Jeux	36	O
37	Peignes Bas	Etat - Fixation - Jeux	37	O
38	Flèches sens de marche	Etat	38	N
39	Sens interdit	Etat	39	N
40	Pictogrammes	Etat	40	S
41	Arrêt d'urgence (stop)	Essais	41	S
42	Contact à clé	Etat	42	S
43	Afficheurs	Etat - Essais	43	S
44	Tapis contact	Etat	44	N
45	Garde-corps haut, bas et côtés	Etat	45	S
46	Chasse-têtes	Etat	46	S
47	Cellules ou radars	Etat - Essais	47	N
48	Plaque palière Haute	Etat	48	S
49	Plaque palière Basse	Etat	49	S
50	Eclairages de marches	Etat	50	N
51	Eclairages de plinthes	Etat	51	N
52	Eclairages sous-face	Etat	52	N
53	Habillage sous-face	Etat	53	O

Trav. 0/1 Montée C6 AM 14390Y

## 3 - DECRET 2008 - 1325

54	Cheminement	Balisage	54	S
55	D.T.U	Conformité	55	S
56	Boîtier d'inspection	Etat - Fixation	56	S
57	Stop dans caisson	Etat - Position - Fixation	57	S
58	Eclairage station		58	S
59	Prise de courant	Etat - Fixation	59	S
60	Eléments tournants	Mise en peinture	60	S
61	Echelon d'accès + Crosse rétablissement		61	N
62	Bloc de secours		62	N

Magasin : **Leroy Merlin**

Adresse : **Leroy Merlin  
Rue Henri Delaunay  
93200 SAINT-DENIS**

**Caractéristiques :**

Vitesse (m/s) 0,5

Course (mm) 6500

Largeur des marches (mm) 1000

Inclinaison (°) : 12

Constructeur & modèle : **SCHINDLER 9500**

Numéro constructeur et date : **RK 90151 / 2002**

Identification : **Trav. 1/0 Descente Côté Canal**

Numéro : **AM 14391Y**

## 1 - OBSERVATIONS

Lors de notre visite du **20 novembre 2020**, nous avons constaté :

<b>1</b>	Station haute et basse à nettoyer.	<b>1</b>	<b>E</b>
<b>2</b>	Absence étude de sécurité, à installer.	<b>2</b>	<b>E</b>
<b>3</b>	Pignon mené des mains courantes usé. Prévoir son remplacement.	<b>11</b>	<b>E</b>
<b>4</b>	Ossature à nettoyer.	<b>16</b>	<b>E</b>
<b>5</b>	Présence d'oxydation sur chaîne de plateaux. A nettoyer.	<b>17</b>	<b>E</b>
<b>6</b>	Présence d'oxydation sur chaîne entraînement mains courantes, à surveiller.	<b>25</b>	<b>E</b>
<b>7</b>	04 nez de plateau cassés.	<b>25</b>	<b>E</b>
<b>8</b>	Balais antistatique niveau bas à remplacer.	<b>27</b>	<b>E</b>
<b>9</b>	Accrocs sur main courante droite et gauche, à surveiller.	<b>32</b>	<b>E</b>
<b>10</b>	01 peigne haut à remplacer.	<b>36</b>	<b>E</b>
<b>11</b>	<b>Urgent</b> : 03 peignes bas à remplacer.	<b>37</b>	<b>E</b>

**Légende** : E = Entreprise, C = Client, S = Satisfaisant, N = Sans Objet, O = Observations.

Réserves que le magasin peut lever directement avec le service technique ou autre.	<b>C</b>
Réserves que l'Ascensoriste lèvera après acceptation d'un Devis (pas d'intervention du magasin).	<b>E</b>
Réserves que l'Ascensoriste doit lever dans le cadre de son contrat.	<b>E</b>

Entreprise Prestataire : **THYSSENKRUPP**

Représentant de l'Entreprise Prestataire : **M.MEJAAT**

Type du Contrat d'Entretien : **COMPLET**

Auditeur A.C.E.S. : **B.FICHE**

### CONCLUSIONS

Il y a lieu pour l'entreprise chargée de la maintenance de réaliser les observations portées en repère E dans un délai de quarante cinq jours ou de  
 Un courrier de la part de l'entreprise confirmera la levée des réserves.

Trav. 1/0 Descente C AM 14391Y

## 2 - POINTS DE CONTROLE

1	Station Haute et Basse	Etat - Contacts	1	O
2	Etude de sécurité	Présence	2	O
3	Notice de manœuvre manuelle	Présence	3	S
4	Huileurs	Etat	4	S
5	Renversement des marches	Bruits	5	S
6	D.T.U	Etat - Fixation - Essais	6	S
7	Canalisations électriques	Etat	7	S
8	Armoire de manœuvre	Etat	8	S
9	Borniers de renvoi d'informations	Etat	9	S
10	Boîtier d'inspection	Etat - Essais	10	S
11	Poulies d'entraînement mains courantes	Etat	11	O
12	Chaîne d'entraînement mains courantes	Etat - Tension	12	S
13	Unité motrice	Etat	13	S
14	Chaîne ou Courroie moteur	Etat - Tension	14	S
15	Freins	Etat	15	S
16	Ossature (poutre)	Etat	16	O
17	Chaîne de marche	Etat - tension	17	O
18	Galets de chaîne de marches	Etat	18	S
19	Contacts de chaîne de marches	Etat - Essais	19	S
20	Contacts absence de marches	Etat - Essais	20	S
21	Pistes galets de marches	Etat	21	S
22	Arbre d'entraînement des marches	Etat	22	S
23	Entrée de marches	Etat	23	S
24	Galets de marche	Etat	24	S
25	Marches	Etat - Alignement - Jeux	25	O
26	Contacts affaissement de marches	Etat - Essais	26	S
27	Balais antistatique	Etat	27	O
28	Jeux de mains courantes	Vérification	28	S
29	Jeux de plinthes	Vérification	29	S
30	Plinthes et couvre plinthes	Etat	30	S
31	Galets de crosse de mains courantes	Etat	31	S
32	Mains courantes	Etat - Fixations	32	O
33	Brosses d'entrée de mains courantes	Essais - Etat	33	S
34	Volume verrier ou balustrades	Etat - Fixation	34	S
35	Eclairage de peignes	Etat	35	S
36	Peignes Haut	Etat - Fixation - Jeux	36	O
37	Peignes Bas	Etat - Fixation - Jeux	37	O
38	Flèches sens de marche	Etat	38	N
39	Sens interdit	Etat	39	N
40	Pictogrammes	Etat	40	S
41	Arrêt d'urgence (stop)	Essais	41	S
42	Contact à clé	Etat	42	S
43	Afficheurs	Etat - Essais	43	S
44	Tapis contact	Etat	44	N
45	Garde-corps haut, bas et côtés	Etat	45	S
46	Chasse-têtes	Etat	46	S
47	Cellules ou radars	Etat - Essais	47	N
48	Plaque palière Haute	Etat	48	S
49	Plaque palière Basse	Etat	49	S
50	Eclairages de marches	Etat	50	N
51	Eclairages de plinthes	Etat	51	N
52	Eclairages sous-face	Etat	52	N
53	Habillage sous-face	Etat	53	S

Trav. 1/0 Descente C AM 14391Y

## 3 - DECRET 2008 - 1325

54	Cheminement	Balisage	54	S
55	D.T.U	Conformité	55	S
56	Boîtier d'inspection	Etat - Fixation	56	S
57	Stop dans caisson	Etat - Position - Fixation	57	S
58	Eclairage station		58	S
59	Prise de courant	Etat - Fixation	59	S
60	Eléments tournants	Mise en peinture	60	S
61	Echelon d'accès + Crosse rétablissement		61	N
62	Bloc de secours		62	N



## **Audits Techniques**

### **05 - ASCENSEURS**

**LEROYMERLIN**

**Magasin  
"St Denis"**

Caractéristiques :

Charge (kg) : 3500  
 Vitesse + Prise (m/s) : 0,71 / 0,99  
 Niveaux : 5  
 Course (m) : 17  
 Traction : Hydraulique indirect  
 Manœuvre : duplex  
 Machinerie : basse déportée  
 Portes Palières : auto centrale  
 Portes Cabine : auto centrale

Magasin : **Leroy Merlin**

Adresse :  
**Leroy Merlin**  
**Rue Henri Delaunay**  
**93200 SAINT-DENIS**

Type & Date : **HYDRONORD - 2002**

Identification : **AM13893Y / A / 1**

N° Constructeur : **3035**

**\*OBSERVATIONS\***

Lors de notre visite du **18 novembre 2020**, nous avons constaté :

1	Eclairage en machinerie insuffisant.	1	E
2	Absence étude de sécurité, à installer.	4	E
3	Câblage de l'armoire de commande à reprendre.	15	E
4	Porte de l'armoire de manœuvre à replacer.	15	E
5	Goulottes sous l'armoire de manœuvre à refermer.	16	E
6	Absence instruction pour effectuer les essais de parachute.	19	E
7	Outil de consignation sur DTU à replacer + Trous à obstruer.	26	E
8	Eclairage de secours en machinerie inopérant.	28	E
9	Paroi lisse détériorée au dessus des portes palières, à surveiller.	29	E
10	Gaine à nettoyer.	29	E
11	Toit de cabine à nettoyer + Plaque signalétique sur barrières à replacer.	48	E
12	Triphonie sur toit cabine non identifiée au PC sécurité.	49	E
13	Triphonie sous cabine non identifiée au PC sécurité.	71	E
14	Cuvette à nettoyer.	73	E
15	Commande éclairage de gaine à partir de la gaine inopérante.	76	E
16	Panneau rapide de gauche (porte palière niveau RC) à remplacer.	93	E
17	Triphonie en cabine non identifiée au PC sécurité.	116	E
18	Fuite au niveau des deux vérins, à surveiller.	129	E
19	Vis sur la patte du support du collier du vérin de gauche sont cassées, à surveiller.	130	E
20	Fixations des flexibles hydraulique en machinerie à surveiller.	130	E
21	Absence procédure de dépannage manuelle, à installer.	137	E

**Légende :** E = Entreprise, C = Client, S = Satisfaisant, N = Sans Objet, O = Observations.

Réserves que le magasin peut lever directement avec le service technique ou autre.	C
Réserves que l'Ascensoriste lèvera après acceptation d'un Devis (pas d'intervention du magasin).	E
Réserves que l'Ascensoriste doit lever dans le cadre de son contrat.	E

Entreprise Prestataire : **THYSSENKRUPP**

Type du Contrat d'Entretien : **COMPLET**

Représentant de l'Entreprise Prestataire : **M. SEHRINE**

Auditeur A.C.E.S. : **B.FICHE**

**CONCLUSIONS**

Il y a lieu pour l'entreprise chargée de la maintenance de réaliser les observations portées en repère E dans un délais de quarante cinq jours ou de donner les raisons de la non levée des réserves.  
 Un courrier de la part de l'entreprise confirmera la levée des réserves.



AM13893Y / A / 1

## 1 - MACHINERIE

1	Locaux	accès, affiche, ventilation, éclairage, boîte pompiers, télésurveillance,	1	O
2	Locaux (suite)	verrouillage échelle.	2	S
3	Locaux (suite)	état, instructions de sécurité, extracteurs.	3	S
4	Locaux (suite)	étude de sécurité, travaux de sécurité.	4	O
5	Locaux (suite)	Télésurveillance, interphonie.	5	N
6	Groupe de Levage (Treuil)	niveau d'huile, état, fixations, aplomb, fuite d'huile.	6	S
7	Poulie d'adhérence	usure des gorges, clavetage.	7	N
8	Frein de poulie	Etat, Essais.	8	N
9	Câbles de traction	usure, repères des niveaux.	9	S
10	Système de surcharge	état, essais.	10	S
11	Paliers	état.	11	N
12	Jeu de butée - Couple	état.	12	N
13	Accouplement	état.	13	N
14	Ensemble frein	garnitures, tambour, articulations, électro de frein.	14	N
15	Armoires	relayage, fusibles, minuteries, platines électronique, régulation, patinage,	15	O
16	Armoires (suite)	dispositifs de sécurité, tempo, connexions, interrupteur de sécurité.	16	O
17	Boitier Anti-vandale	Etat, Batteries, essais.	17	N
18	Fins de course	essais.	18	S
19	Limiteur de vitesse	état, essai contact parachute.	19	O
20	Câble du limiteur de vitesse	usure, adhérence et chaîne.	20	S
21	Sélecteur	essais.	21	N
22	Alimentation de secours	état, essais.	22	N
23	Moteurs - Génératrice	état, niveau d'huile, courroies.	23	N
24	Registres de contrôles	présence, à mettre à jour (à chaque intervention).	24	S
25	Canalisations électriques	état, fixations.	25	S
26	D.T.U	état, fixations, essais.	26	O
27	Terre	fixation.	27	S
28	Eclairage de secours	présence, état, essais.	28	O

## 2 - GAINÉ

29	Gainé	aspect.	29	O
30	Coulisseaux cabine	état, fixation.	30	S
31	Coulisseaux contrepoids	état, Fixation.	31	N
32	Fin de course révision	état, fixation, essai..	32	S
33	Arrêt d'urgence haut	état, fixation, essai.	33	N
34	Arrêt d'urgence bas	état, fixation, essai.	34	S
35	Poulies	déflexions, renvois, sélecteur, graissage.	35	N
36	Fins de course	contacts, fixations.	36	S
37	Contrepoids	têtes de câbles, boulonnerie, ressorts, verrouillage des gueuses.	37	N
38	Landing	fixations, essais.	38	S
39	Câbles	état, tension.	39	S
40	Frein sur câbles.	état, fixation, essais	40	N
41	Câblettes	état, tension.	41	S
42	Guidages cabine et cpds	alignement, graissage. Type : (Bois - Rond - Rond creux - T)	42	S
43	Chaines compensation	état, fixations, graissage.	43	N
44	Arrêt haut de gainé	état, fixations, essais.	44	N
45	Canalisations électriques	état, fixations.	45	S
46	Réserve haut de gainé	vérification..	46	S
47	Intercepteurs en gainé	état, fixations.	47	S

AM13893Y / A / 1

## 3 - SUR CABINE

48	Dessus de cabine	état.	48	O
49	Boîtier tri phonie	état, fixations, essais.	49	O
50	Impulseurs	état, fixations.	50	S
51	Mou de câbles	état, fixations, essais.	51	S
52	Trappe	état, fixations, essais.	52	S
53	Came mobile	état, fixations.	53	N
54	Contacts sécurité	essais parachute, trappe, stop sur toit, portes,	54	S
55	Contacts (suite)	cabines, mou de câbles, fins de courses.	55	S
56	Parachute	état, fixations.	56	N
57	Opérateur	état, courroies, chaînes, câbles, contacts,	57	S
58	Opérateur (suite)	galets, contres galets, rails, pinces.	58	S
59	Arcade	état, fixations.	59	S
60	Boîtier de révision	état, fixations.	60	S
61	Connexions électriques	état, fixations.	61	S
62	Boîtier de dérivation	état, fixations.	62	S
63	Canalisation électrique	état, fixations.	63	S
64	Frein sur guides	état, fixations.	64	N

## 4 - SOUS CABINE

65	Parachute	état, fixations.	65	S
66	Seuil - Cellule - Contacts	état, fixations.	66	S
67	Dispositif de surcharge	état.	67	S
68	Sécurités électriques	état, fixations, essais.	68	S
69	Dessous d'arcade - plancher	état, fixations.	69	S
70	Cordon souple	état, fixations.	70	S
71	Boîtier tri phonie	état, fixations, essais.	71	O
72	Tôle chasse-pieds	Dimensions, état, contact.	72	S

## 5 - CUVETTE

73	Cuvette	état, étanchéité.	73	O
74	Echelon d'accès	état, fixations, contact.	74	S
75	Stop - Prise - Inspection	positionnement, état, fixations, essais.	75	S
76	Eclairage de gaine.	commande, état, fixations.	76	O
77	Sécurité porte du plus bas	état, fixations, essais.	77	S
78	Contacts en cuvette	état, fixations, essais.	78	S
79	Support ruban de sélection	état, fixations.	79	S
80	Sonnerie	état, fixations.	80	N
81	Boîtier tri phonie	état, fixations, essais.	81	N
82	Réserve sous contrepoids	vérifier.	82	N
83	Poulies tendeuses	état, fixations, aplomb, contact d'allongement.	83	S
84	Départ guidages	état, fixations.	84	S
85	Amortisseurs	état, fixations.	85	S

AM13893Y / A / 1

## 4 - PORTES PALIERES

86	Serrures	contacts électriques, verrouillage, état, fixations.	86	S
87	Verrouillage	efficacité.	87	S
88	Déverrouillage manuel	état, fixations, essais.	88	S
89	Anti-déverrouillage	état, fixations, essais.	89	N
90	Ressorts	état, fixations.	90	S
91	Seuils.	état, fixations.	91	S
92	Butées	état, fixations.	92	S
93	Huisserie - Vantaux	état, fixations, aplomb.	93	O
94	Câblettes	état, fixations.	94	S
95	Galets	état, fixations.	95	S
96	Contre-galets	état, fixations.	96	S
97	Rails.	état, fixations.	97	S
98	Patins	état, fixations.	98	S
99	Contrepoids	état, fixations.	99	S
100	Huisserie - Battants	état, fixations, aplomb.	100	S
101	Plaques "Poussez"	état, fixations.	101	N
102	Poignées	état, fixations.	102	N
103	Oculus	état, fixations.	103	N
104	Paumelles	état, fixations.	104	N
105	Ferme-portes	état, fixations.	105	N

## 5 - PALIERS

106	Boîtier d'appel	état, fixations.	106	S
107	Signalisations	essais.	107	S
108	Afficheurs, indicateurs	état, essais.	108	S
109	Commande Pompiers	niveau de référence, état, fixations, essais.	109	N
110	Phonie Pompiers	essais.	110	N
111	Appel prioritaire	essais.	111	N

## 6 - CABINE

112	Boîte à boutons	état, fixations, signalisations, essais.	112	S
113	Synthèse vocale	essais.	113	S
114	Alarme sonore	essais.	114	N
115	Interphonie	état, fixations, essais.	115	N
116	Tri phonie	état, fixations, essais.	116	O
117	Cellule bord sensible	état, fixations, essais.	117	S
118	Eclairage	état, fixations.	118	S
119	Contact choc	état, fixations, essais.	119	S
120	Eclairage de secours	état, fixations, essais.	120	S
121	Porte cabine - Rails - Seuil.	état, fixations, aplomb des vantaux.	121	S
122	Instructions	état, fixations.	122	S
123	Accessoires	état, fixations.	123	S
124	Signalisations	état, fixations, essais.	124	S
125	Confort	bruits, coulissement.	125	S
126	Précision d'arrêt	essais.	126	S
127	Contact à clé pompier	essais.	127	N

AM13893Y / A / 1

## 8 - PARTICULARITES POUR HYDRAULIQUE

128	Centrale	aspect.	128	S
129	Fuites	vérin et raccord de vérin.	129	O
130	Fuites (suite)	état des canalisations hydraulique, distribution.	130	O
131	Huiles	état, niveau, vidange du bac de récupération.	131	S
132	Réserves	hautes et basses.	132	S
133	Taquets antidérive	vérifier.	133	N
134	Purges	effectuer.	134	S
135	Crépines	état.	135	S
136	Sécurités	surpression, valve parachute, pression.	136	S
137	Sécurités (suite)	dépannage manuel, iso nivelage, surcharge.	137	O
138	Confort	vitesse nominale, bruits, coulissement.	138	N
139	Confort (suite)	démarrage, ralentissement, confort à l'arrêt, nivelage.	139	N

Caractéristiques :

Charge (kg) : 3200  
 Vitesse + Prise (m/s) : 0,63 / 0,69  
 Niveaux : 4  
 Course (m) : 13  
 Traction : Hydraulique indirect  
 Manœuvre : duplex  
 Machinerie : basse déportée  
 Portes Palières : auto centrale  
 Portes Cabine : auto centrale

Magasin : **Leroy Merlin**

Adresse :  
**Leroy Merlin**  
**Rue Henri Delaunay**  
**93200 SAINT-DENIS**

Type & Date : **HYDRONORD - 2002**

Identification : **AM13890Y / B / 2**

N° Constructeur : **3034**

**\*OBSERVATIONS\***

Lors de notre visite du **18 novembre 2020**, nous avons constaté :

1	Eclairage en machinerie insuffisant.	1	E
2	Etude de sécurité à installer.	4	E
3	Câblage de l'armoire de commande à reprendre.	15	E
4	Goulotte sous l'armoire de manœuvre à refermer.	16	E
5	Câble pour commande à distance du déclenchement limiteur de vitesse n'est pas branché, y remédier.	19	E
6	Absence instruction pour effectuer les essais de parachute.	19	E
7	Outil de consignation sur DTU à replacer + Trous à obstruer.	26	E
8	Eclairage de secours en machinerie inopérant.	28	E
9	Paroi lisse détériorée au dessus des portes palières, à surveiller.	29	E
10	Gaine à nettoyer.	29	E
11	Toit de cabine à nettoyer + Plaque signalétique sur barrières à replacer.	48	E
12	Triphonie sur toit cabine non identifiée au PC sécurité.	49	E
13	Triphonie sous cabine non identifiée au PC sécurité.	71	E
14	Cuvette à nettoyer.	73	E
15	Commande éclairage de gaine à partir de la gaine inopérante.	76	E
16	Panneau rapide de gauche (porte palière niveau RC) à remplacer.	93	E
17	Triphonie en cabine non identifiée au PC sécurité.	115	E
18	Fuite au niveau des deux vérins, à surveiller.	129	E
19	Fixations des flexibles hydraulique en machinerie à surveiller.	130	E
20	Absence procédure de dépannage manuelle, à installer.	137	E

**Légende :** E = Entreprise, C = Client, S = Satisfaisant, N = Sans Objet, O = Observations.

Réserves que le magasin peut lever directement avec le service technique ou autre.	C
Réserves que l'Ascensoriste lèvera après acceptation d'un Devis (pas d'intervention du magasin).	E
Réserves que l'Ascensoriste doit lever dans le cadre de son contrat.	E

Entreprise Prestataire : **THYSSENKRUPP**

Type du Contrat d'Entretien : **COMPLET**

Représentant de l'Entreprise Prestataire : **M. SEHRINE**

Auditeur A.C.E.S. : **B.FICHE**

**CONCLUSIONS**

Il y a lieu pour l'entreprise chargée de la maintenance de réaliser les observations portées en repère E dans un délais de quarante cinq jours ou de donner les raisons de la non levée des réserves.  
 Un courrier de la part de l'entreprise confirmera la levée des réserves.

AM13890Y / B / 2

## 1 - MACHINERIE

1	Locaux	accès, affiche, ventilation, éclairage, boîte pompiers, télésurveillance,	1	O
2	Locaux (suite)	verrouillage échelle.	2	S
3	Locaux (suite)	état, instructions de sécurité, extracteurs.	3	S
4	Locaux (suite)	étude de sécurité, travaux de sécurité.	4	O
5	Locaux (suite)	Télésurveillance, interphonie.	5	N
6	Groupe de Levage (Treuil)	niveau d'huile, état, fixations, aplomb, fuite d'huile.	6	S
7	Poulie d'adhérence	usure des gorges, clavetage.	7	N
8	Frein de poulie	Etat, Essais.	8	N
9	Câbles de traction	usure, repères des niveaux.	9	S
10	Système de surcharge	état, essais.	10	S
11	Paliers	état.	11	N
12	Jeu de butée - Couple	état.	12	N
13	Accouplement	état.	13	N
14	Ensemble frein	garnitures, tambour, articulations, électro de frein.	14	N
15	Armoires	relayage, fusibles, minuteries, platines électronique, régulation, patinage,	15	O
16	Armoires (suite)	dispositifs de sécurité, tempo, connexions, interrupteur de sécurité.	16	O
17	Boitier Anti-vandale	Etat, Batteries, essais.	17	N
18	Fins de course	essais.	18	S
19	Limiteur de vitesse	état, essai contact parachute.	19	O
20	Câble du limiteur de vitesse	usure, adhérence et chaîne.	20	S
21	Sélecteur	essais.	21	N
22	Alimentation de secours	état, essais.	22	N
23	Moteurs - Génératrice	état, niveau d'huile, courroies.	23	N
24	Registres de contrôles	présence, à mettre à jour (à chaque intervention).	24	S
25	Canalisations électriques	état, fixations.	25	S
26	D.T.U	état, fixations, essais.	26	O
27	Terre	fixation.	27	S
28	Eclairage de secours	présence, état, essais.	28	O

## 2 - GAINÉ

29	Gainé	aspect.	29	O
30	Coulisseaux cabine	état, fixation.	30	S
31	Coulisseaux contrepoids	état, Fixation.	31	N
32	Fin de course révision	état, fixation, essai..	32	S
33	Arrêt d'urgence haut	état, fixation, essai.	33	N
34	Arrêt d'urgence bas	état, fixation, essai.	34	S
35	Poulies	déflexions, renvois, sélecteur, graissage.	35	N
36	Fins de course	contacts, fixations.	36	S
37	Contrepoids	têtes de câbles, boulonnerie, ressorts, verrouillage des gueuses.	37	N
38	Landing	fixations, essais.	38	S
39	Câbles	état, tension.	39	S
40	Frein sur câbles.	état, fixation, essais	40	N
41	Câblettes	état, tension.	41	S
42	Guidages cabine et cpds	alignement, graissage. Type : (Bois - Rond - Rond creux - T)	42	S
43	Chaines compensation	état, fixations, graissage.	43	N
44	Arrêt haut de gainé	état, fixations, essais.	44	N
45	Canalisations électriques	état, fixations.	45	S
46	Réserve haut de gainé	vérification..	46	S
47	Intercepteurs en gainé	état, fixations.	47	S

AM13890Y / B / 2

## 3 - SUR CABINE

48	Dessus de cabine	état.	48	O
49	Boîtier tri phonie	état, fixations, essais.	49	O
50	Impulseurs	état, fixations.	50	S
51	Mou de câbles	état, fixations, essais.	51	S
52	Trappe	état, fixations, essais.	52	S
53	Came mobile	état, fixations.	53	N
54	Contacts sécurité	essais parachute, trappe, stop sur toit, portes,	54	S
55	Contacts (suite)	cabines, mou de câbles, fins de courses.	55	S
56	Parachute	état, fixations.	56	N
57	Opérateur	état, courroies, chaînes, câbles, contacts,	57	S
58	Opérateur (suite)	galets, contres galets, rails, pinces.	58	S
59	Arcade	état, fixations.	59	S
60	Boîtier de révision	état, fixations.	60	S
61	Connexions électriques	état, fixations.	61	S
62	Boîtier de dérivation	état, fixations.	62	S
63	Canalisation électrique	état, fixations.	63	S
64	Frein sur guides	état, fixations.	64	N

## 4 - SOUS CABINE

65	Parachute	état, fixations.	65	S
66	Seuil - Cellule - Contacts	état, fixations.	66	S
67	Dispositif de surcharge	état.	67	S
68	Sécurités électriques	état, fixations, essais.	68	S
69	Dessous d'arcade - plancher	état, fixations.	69	S
70	Cordon souple	état, fixations.	70	S
71	Boîtier tri phonie	état, fixations, essais.	71	O
72	Tôle chasse-pieds	Dimensions, état, contact.	72	S

## 5 - CUVETTE

73	Cuvette	état, étanchéité.	73	O
74	Echelon d'accès	état, fixations, contact.	74	S
75	Stop - Prise - Inspection	positionnement, état, fixations, essais.	75	S
76	Eclairage de gaine.	commande, état, fixations.	76	O
77	Sécurité porte du plus bas	état, fixations, essais.	77	S
78	Contacts en cuvette	état, fixations, essais.	78	S
79	Support ruban de sélection	état, fixations.	79	S
80	Sonnerie	état, fixations.	80	N
81	Boîtier tri phonie	état, fixations, essais.	81	N
82	Réserve sous contrepoids	vérifier.	82	N
83	Poulies tendeuses	état, fixations, aplomb, contact d'allongement.	83	S
84	Départ guidages	état, fixations.	84	S
85	Amortisseurs	état, fixations.	85	S

AM13890Y / B / 2

## 4 - PORTES PALIERES

86	Serrures	contacts électriques, verrouillage, état, fixations.	86	S
87	Verrouillage	efficacité.	87	S
88	Déverrouillage manuel	état, fixations, essais.	88	S
89	Anti-déverrouillage	état, fixations, essais.	89	N
90	Ressorts	état, fixations.	90	S
91	Seuils.	état, fixations.	91	S
92	Butées	état, fixations.	92	S
93	Huisserie - Vantaux	état, fixations, aplomb.	93	O
94	Câblettes	état, fixations.	94	S
95	Galets	état, fixations.	95	S
96	Contre-galets	état, fixations.	96	S
97	Rails.	état, fixations.	97	S
98	Patins	état, fixations.	98	S
99	Contrepoids	état, fixations.	99	S
100	Huisserie - Battants	état, fixations, aplomb.	100	S
101	Plaques "Poussez"	état, fixations.	101	N
102	Poignées	état, fixations.	102	N
103	Oculus	état, fixations.	103	N
104	Paumelles	état, fixations.	104	N
105	Ferme-portes	état, fixations.	105	N

## 5 - PALIERS

106	Boîtier d'appel	état, fixations.	106	S
107	Signalisations	essais.	107	S
108	Afficheurs, indicateurs	état, essais.	108	S
109	Commande Pompiers	niveau de référence, état, fixations, essais.	109	N
110	Phonie Pompiers	essais.	110	N
111	Appel prioritaire	essais.	111	N

## 6 - CABINE

112	Boîte à boutons	état, fixations, signalisations, essais.	112	S
113	Synthèse vocale	essais.	113	S
114	Alarme sonore	essais.	114	N
115	Interphonie	état, fixations, essais.	115	O
116	Tri phonie	état, fixations, essais.	116	N
117	Cellule bord sensible	état, fixations, essais.	117	S
118	Eclairage	état, fixations.	118	S
119	Contact choc	état, fixations, essais.	119	S
120	Eclairage de secours	état, fixations, essais.	120	S
121	Porte cabine - Rails - Seuil.	état, fixations, aplomb des vantaux.	121	S
122	Instructions	état, fixations.	122	S
123	Accessoires	état, fixations.	123	S
124	Signalisations	état, fixations, essais.	124	S
125	Confort	bruits, coulissement.	125	S
126	Précision d'arrêt	essais.	126	S
127	Contact à clé pompier	essais.	127	N



AM13890Y / B / 2

## 8 - PARTICULARITES POUR HYDRAULIQUE

128	Centrale	aspect.	128	S
129	Fuites	vérin et raccord de vérin.	129	O
130	Fuites (suite)	état des canalisations hydraulique, distribution.	130	O
131	Huiles	état, niveau, vidange du bac de récupération.	131	S
132	Réserves	hautes et basses.	132	S
133	Taquets antidérive	vérifier.	133	N
134	Purges	effectuer.	134	S
135	Crépines	état.	135	S
136	Sécurités	surpression, valve parachute, pression.	136	S
137	Sécurités (suite)	dépannage manuel, iso nivelage, surcharge.	137	O
138	Confort	vitesse nominale, bruits, coulissement.	138	N
139	Confort (suite)	démarrage, ralentissement, confort à l'arrêt, nivelage.	139	N

Caractéristiques :

Charge (kg) : 9000  
 Vitesse + Prise (m/s) :  
 Niveaux : 3  
 Course (m) : 13  
 Traction : Hydraulique indirect  
 Manœuvre : blocage  
 Machinerie : basse déportée  
 Portes Palières : auto centrale  
 Portes Cabine : auto centrale

Magasin : **Leroy Merlin**

Adresse :  
**Leroy Merlin**  
**Rue Henri Delaunay**  
**93200 SAINT-DENIS**

Type & Date : **HYDRONORD - 2002**

Identification : **AM13891Y / MC1**

N° Constructeur : **3000**

**\*OBSERVATIONS\***

Lors de notre visite du **18 novembre 2020**, nous avons constaté :

1	Etude de sécurité à installer.	4	E
2	Interphonie entre machinerie et cabine inopérante.	5	E
3	Outil de consignation sur DTU à remplacer.	26	E
4	Toit de cabine à nettoyer + Plaque signalétique sur barrières à remplacer.	48	E
5	Cuvette à nettoyer.	73	E
6	Eclairage de gaine en partie basse inopérante.	76	E
7	Demande de secours en cuvette inopérante.	81	E
8	Colonnes palières du niveau 0 à redresser ou à remplacer.	93	E
9	Patin de porte palière niveau bas à remplacer.	98	E
10	Manque une cellule sur le portique palier du niveau 0	100	E
11	Demande de secours en cabine inopérante.	116	E

**Légende** : E = Entreprise, C = Client, S = Satisfaisant, N = Sans Objet, O = Observations.

Réserves que le magasin peut lever directement avec le service technique ou autre.	C
Réserves que l'Ascensoriste lèvera après acceptation d'un Devis (pas d'intervention du magasin).	E
Réserves que l'Ascensoriste doit lever dans le cadre de son contrat.	E

Entreprise Prestataire : **THYSSENKRUPP**

Représentant de l'Entreprise Prestataire : **M. SEHRINE**

Type du Contrat d'Entretien : **COMPLET**

Auditeur A.C.E.S. : **B.FICHE**

**CONCLUSIONS**

**Les panneaux de la porte cabine et l'opérateur sont à remplacer**

Il y a lieu pour l'entreprise chargée de la maintenance de réaliser les observations portées en repère E dans un délais de quarante cinq jours ou de donner les raisons de la non levée des réserves.

Un courrier de la part de l'entreprise confirmera la levée des réserves.

AM13891Y / MC1

## 1 - MACHINERIE

1	Locaux	accès, affiche, ventilation, éclairage, boîte pompiers, télésurveillance,	1	S
2	Locaux (suite)	verrouillage échelle.	2	S
3	Locaux (suite)	état, instructions de sécurité, extracteurs.	3	S
4	Locaux (suite)	étude de sécurité, travaux de sécurité.	4	O
5	Locaux (suite)	Télésurveillance, interphonie.	5	O
6	Groupe de Levage (Treuil)	niveau d'huile, état, fixations, aplomb, fuite d'huile.	6	S
7	Poulie d'adhérence	usure des gorges, clavetage.	7	N
8	Frein de poulie	Etat, Essais.	8	N
9	Câbles de traction	usure, repères des niveaux.	9	S
10	Système de surcharge	état, essais.	10	S
11	Paliers	état.	11	N
12	Jeu de butée - Couple	état.	12	N
13	Accouplement	état.	13	N
14	Ensemble frein	garnitures, tambour, articulations, électro de frein.	14	N
15	Armoires	relayage, fusibles, minuteries, platines électronique, régulation, patinage,	15	S
16	Armoires (suite)	dispositifs de sécurité, tempo, connexions, interrupteur de sécurité.	16	S
17	Boitier Anti-vandale	Etat, Batteries, essais.	17	N
18	Fins de course	essais.	18	S
19	Limiteur de vitesse	état, essai contact parachute.	19	S
20	Câble du limiteur de vitesse	usure, adhérence et chaîne.	20	S
21	Sélecteur	essais.	21	N
22	Alimentation de secours	état, essais.	22	N
23	Moteurs - Génératrice	état, niveau d'huile, courroies.	23	N
24	Registres de contrôles	présence, à mettre à jour (à chaque intervention).	24	S
25	Canalisations électriques	état, fixations.	25	S
26	D.T.U	état, fixations, essais.	26	O
27	Terre	fixation.	27	S
28	Eclairage de secours	présence, état, essais.	28	S

## 2 - GAINÉ

29	Gainé	aspect.	29	S
30	Coulisseaux cabine	état, fixation.	30	S
31	Coulisseaux contrepoids	état, Fixation.	31	N
32	Fin de course révision	état, fixation, essai..	32	S
33	Arrêt d'urgence haut	état, fixation, essai.	33	N
34	Arrêt d'urgence bas	état, fixation, essai.	34	S
35	Poulies	déflexions, renvois, sélecteur, graissage.	35	N
36	Fins de course	contacts, fixations.	36	S
37	Contrepoids	têtes de câbles, boulonnerie, ressorts, verrouillage des gueuses.	37	N
38	Landing	fixations, essais.	38	S
39	Câbles	état, tension.	39	S
40	Frein sur câbles.	état, fixation, essais	40	N
41	Câblettes	état, tension.	41	S
42	Guidages cabine et cpds	alignement, graissage. Type : (Bois - Rond - Rond creux - T)	42	S
43	Chaines compensation	état, fixations, graissage.	43	N
44	Arrêt haut de gainé	état, fixations, essais.	44	N
45	Canalisations électriques	état, fixations.	45	S
46	Réserve haut de gainé	vérification..	46	S
47	Intercepteurs en gainé	état, fixations.	47	S

AM13891Y / MC1

## 3 - SUR CABINE

48	Dessus de cabine	état.	48	O
49	Boîtier tri phonie	état, fixations, essais.	49	S
50	Impulseurs	état, fixations.	50	S
51	Mou de câbles	état, fixations, essais.	51	S
52	Trappe	état, fixations, essais.	52	S
53	Came mobile	état, fixations.	53	N
54	Contacts sécurité	essais parachute, trappe, stop sur toit, portes,	54	S
55	Contacts (suite)	cabines, mou de câbles, fins de courses.	55	S
56	Parachute	état, fixations.	56	N
57	Opérateur	état, courroies, chaînes, câbles, contacts,	57	S
58	Opérateur (suite)	galets, contres galets, rails, pinces.	58	S
59	Arcade	état, fixations.	59	S
60	Boîtier de révision	état, fixations.	60	S
61	Connexions électriques	état, fixations.	61	S
62	Boîtier de dérivation	état, fixations.	62	S
63	Canalisation électrique	état, fixations.	63	S
64	Frein sur guides	état, fixations.	64	N

## 4 - SOUS CABINE

65	Parachute	état, fixations.	65	S
66	Seuil - Cellule - Contacts	état, fixations.	66	S
67	Dispositif de surcharge	état.	67	S
68	Sécurités électriques	état, fixations, essais.	68	S
69	Dessous d'arcade - plancher	état, fixations.	69	S
70	Cordon souple	état, fixations.	70	S
71	Boîtier tri phonie	état, fixations, essais.	71	S
72	Tôle chasse-pieds	Dimensions, état, contact.	72	S

## 5 - CUVETTE

73	Cuvette	état, étanchéité.	73	O
74	Echelon d'accès	état, fixations, contact.	74	S
75	Stop - Prise - Inspection	positionnement, état, fixations, essais.	75	S
76	Eclairage de gaine.	commande, état, fixations.	76	O
77	Sécurité porte du plus bas	état, fixations, essais.	77	S
78	Contacts en cuvette	état, fixations, essais.	78	S
79	Support ruban de sélection	état, fixations.	79	S
80	Sonnerie	état, fixations.	80	N
81	Boîtier tri phonie	état, fixations, essais.	81	O
82	Réserve sous contrepoids	vérifier.	82	N
83	Poulies tendeuses	état, fixations, aplomb, contact d'allongement.	83	S
84	Départ guidages	état, fixations.	84	S
85	Amortisseurs	état, fixations.	85	S

AM13891Y / MC1

## 4 - PORTES PALIERES

86	Serrures	contacts électriques, verrouillage, état, fixations.	86	S
87	Verrouillage	efficacité.	87	S
88	Déverrouillage manuel	état, fixations, essais.	88	S
89	Anti-déverrouillage	état, fixations, essais.	89	N
90	Ressorts	état, fixations.	90	S
91	Seuils.	état, fixations.	91	S
92	Butées	état, fixations.	92	S
93	Huisserie - Vantaux	état, fixations, aplomb.	93	O
94	Câblettes	état, fixations.	94	S
95	Galets	état, fixations.	95	S
96	Contre-galets	état, fixations.	96	S
97	Rails.	état, fixations.	97	S
98	Patins	état, fixations.	98	O
99	Contrepoids	état, fixations.	99	S
100	Huisserie - Battants	état, fixations, aplomb.	100	O
101	Plaques "Poussez"	état, fixations.	101	N
102	Poignées	état, fixations.	102	N
103	Oculus	état, fixations.	103	N
104	Paumelles	état, fixations.	104	N
105	Ferme-portes	état, fixations.	105	N

## 5 - PALIERS

106	Boîtier d'appel	état, fixations.	106	S
107	Signalisations	essais.	107	S
108	Afficheurs, indicateurs	état, essais.	108	S
109	Commande Pompiers	niveau de référence, état, fixations, essais.	109	N
110	Phonie Pompiers	essais.	110	N
111	Appel prioritaire	essais.	111	N

## 6 - CABINE

112	Boîte à boutons	état, fixations, signalisations, essais.	112	S
113	Synthèse vocale	essais.	113	S
114	Alarme sonore	essais.	114	N
115	Interphonie	état, fixations, essais.	115	N
116	Tri phonie	état, fixations, essais.	116	O
117	Cellule bord sensible	état, fixations, essais.	117	S
118	Eclairage	état, fixations.	118	S
119	Contact choc	état, fixations, essais.	119	S
120	Eclairage de secours	état, fixations, essais.	120	S
121	Porte cabine - Rails - Seuil.	état, fixations, aplomb des vantaux.	121	S
122	Instructions	état, fixations.	122	S
123	Accessoires	état, fixations.	123	S
124	Signalisations	état, fixations, essais.	124	S
125	Confort	bruits, coulissement.	125	S
126	Précision d'arrêt	essais.	126	S
127	Contact à clé pompier	essais.	127	N

AM13891Y / MC1

## 8 - PARTICULARITES POUR HYDRAULIQUE

128	Centrale	aspect.	128	S
129	Fuites	vérin et raccord de vérin.	129	S
130	Fuites (suite)	état des canalisations hydraulique, distribution.	130	S
131	Huiles	état, niveau, vidange du bac de récupération.	131	S
132	Réserves	hautes et basses.	132	S
133	Taquets antidérive	vérifier.	133	N
134	Purges	effectuer.	134	S
135	Crépines	état.	135	S
136	Sécurités	surpression, valve parachute, pression.	136	S
137	Sécurités (suite)	dépannage manuel, iso nivelage, surcharge.	137	S
138	Confort	vitesse nominale, bruits, coulissement.	138	N
139	Confort (suite)	démarrage, ralentissement, confort à l'arrêt, nivelage.	139	N

Caractéristiques :

Charge (kg) : 12000  
 Vitesse + Prise (m/s) :  
 Niveaux : 3  
 Course (m) : 13  
 Traction : Hydraulique indirect  
 Manœuvre : blocage  
 Machinerie : basse déportée  
 Portes Palières : auto centrale  
 Portes Cabine : auto centrale

Magasin : **Leroy Merlin**

Adresse :  
**Leroy Merlin**  
**Rue Henri Delaunay**  
**93200 SAINT-DENIS**

Type & Date : **HYDRONORD - 2002**

Identification : **AM13892Y / MC2**

N° Constructeur : **3001**

**\*OBSERVATIONS\***

Lors de notre visite du **18 novembre 2020**, nous avons constaté :

1	Etude de sécurité à installer.	4	E
2	Interphonie entre machinerie et cabine inopérante.	5	E
3	Outil de consignation sur DTU à remplacer.	26	E
4	Toit de cabine à nettoyer + Plaque signalétique sur barrières à remplacer.	48	E
5	Cuvette à nettoyer.	73	E
6	Eclairage gaine fluos à remplacer.	76	E
7	Demande de secours en cuvette inopérante.	81	E
8	Patin de porte palière niveau bas à remplacer.	98	E
9	Manque une cellule sur le portique palier du niveau 0	100	E
10	Demande de secours en cabine inopérante.	116	E
11	Seuil cabine cassé, à remplacer.	121	E

**Légende** : E = Entreprise, C = Client, S = Satisfaisant, N = Sans Objet, O = Observations.

Réserves que le magasin peut lever directement avec le service technique ou autre.	C
Réserves que l'Ascensoriste lèvera après acceptation d'un Devis (pas d'intervention du magasin).	E
Réserves que l'Ascensoriste doit lever dans le cadre de son contrat.	E

Entreprise Prestataire : **THYSSENKRUPP**

Représentant de l'Entreprise Prestataire : **M. SEHRINE**

Type du Contrat d'Entretien : **COMPLET**

Auditeur A.C.E.S. : **B.FICHE**

**CONCLUSIONS**

**Les panneaux de la porte cabine et l'opérateur sont à remplacer**

Il y a lieu pour l'entreprise chargée de la maintenance de réaliser les observations portées en repère E dans un délais de quarante cinq jours ou de donner les raisons de la non levée des réserves.

Un courrier de la part de l'entreprise confirmera la levée des réserves.

AM13892Y / MC2

## 1 - MACHINERIE

1	Locaux	accès, affiche, ventilation, éclairage, boîte pompiers, télésurveillance,	1	S
2	Locaux (suite)	verrouillage échelle.	2	S
3	Locaux (suite)	état, instructions de sécurité, extracteurs.	3	S
4	Locaux (suite)	étude de sécurité, travaux de sécurité.	4	O
5	Locaux (suite)	Télésurveillance, interphonie.	5	O
6	Groupe de Levage (Treuil)	niveau d'huile, état, fixations, aplomb, fuite d'huile.	6	S
7	Poulie d'adhérence	usure des gorges, clavetage.	7	N
8	Frein de poulie	Etat, Essais.	8	N
9	Câbles de traction	usure, repères des niveaux.	9	S
10	Système de surcharge	état, essais.	10	S
11	Paliers	état.	11	N
12	Jeu de butée - Couple	état.	12	N
13	Accouplement	état.	13	N
14	Ensemble frein	garnitures, tambour, articulations, électro de frein.	14	N
15	Armoires	relayage, fusibles, minuteries, platines électronique, régulation, patinage,	15	S
16	Armoires (suite)	dispositifs de sécurité, tempo, connexions, interrupteur de sécurité.	16	S
17	Boitier Anti-vandale	Etat, Batteries, essais.	17	N
18	Fins de course	essais.	18	S
19	Limiteur de vitesse	état, essai contact parachute.	19	S
20	Câble du limiteur de vitesse	usure, adhérence et chaîne.	20	S
21	Sélecteur	essais.	21	N
22	Alimentation de secours	état, essais.	22	N
23	Moteurs - Génératrice	état, niveau d'huile, courroies.	23	N
24	Registres de contrôles	présence, à mettre à jour (à chaque intervention).	24	S
25	Canalisations électriques	état, fixations.	25	S
26	D.T.U	état, fixations, essais.	26	O
27	Terre	fixation.	27	S
28	Eclairage de secours	présence, état, essais.	28	S

## 2 - GAINÉ

29	Gainé	aspect.	29	S
30	Coulisseaux cabine	état, fixation.	30	S
31	Coulisseaux contrepoids	état, Fixation.	31	N
32	Fin de course révision	état, fixation, essai..	32	S
33	Arrêt d'urgence haut	état, fixation, essai.	33	N
34	Arrêt d'urgence bas	état, fixation, essai.	34	S
35	Poulies	déflexions, renvois, sélecteur, graissage.	35	N
36	Fins de course	contacts, fixations.	36	S
37	Contrepoids	têtes de câbles, boulonnerie, ressorts, verrouillage des gueuses.	37	N
38	Landing	fixations, essais.	38	S
39	Câbles	état, tension.	39	S
40	Frein sur câbles.	état, fixation, essais	40	N
41	Câblettes	état, tension.	41	S
42	Guidages cabine et cpds	alignement, graissage. Type : (Bois - Rond - Rond creux - T)	42	S
43	Chaines compensation	état, fixations, graissage.	43	N
44	Arrêt haut de gainé	état, fixations, essais.	44	N
45	Canalisations électriques	état, fixations.	45	S
46	Réserve haut de gainé	vérification..	46	S
47	Intercepteurs en gainé	état, fixations.	47	S



AM13892Y / MC2

## 3 - SUR CABINE

48	Dessus de cabine	état.	48	O
49	Boîtier tri phonie	état, fixations, essais.	49	S
50	Impulseurs	état, fixations.	50	S
51	Mou de câbles	état, fixations, essais.	51	S
52	Trappe	état, fixations, essais.	52	S
53	Came mobile	état, fixations.	53	N
54	Contacts sécurité	essais parachute, trappe, stop sur toit, portes,	54	S
55	Contacts (suite)	cabines, mou de câbles, fins de courses.	55	S
56	Parachute	état, fixations.	56	N
57	Opérateur	état, courroies, chaînes, câbles, contacts,	57	S
58	Opérateur (suite)	galets, contres galets, rails, pinces.	58	S
59	Arcade	état, fixations.	59	S
60	Boîtier de révision	état, fixations.	60	S
61	Connexions électriques	état, fixations.	61	S
62	Boîtier de dérivation	état, fixations.	62	S
63	Canalisation électrique	état, fixations.	63	S
64	Frein sur guides	état, fixations.	64	N

## 4 - SOUS CABINE

65	Parachute	état, fixations.	65	S
66	Seuil - Cellule - Contacts	état, fixations.	66	S
67	Dispositif de surcharge	état.	67	S
68	Sécurités électriques	état, fixations, essais.	68	S
69	Dessous d'arcade - plancher	état, fixations.	69	S
70	Cordon souple	état, fixations.	70	S
71	Boîtier tri phonie	état, fixations, essais.	71	S
72	Tôle chasse-pieds	Dimensions, état, contact.	72	S

## 5 - CUVETTE

73	Cuvette	état, étanchéité.	73	O
74	Echelon d'accès	état, fixations, contact.	74	S
75	Stop - Prise - Inspection	positionnement, état, fixations, essais.	75	S
76	Eclairage de gaine.	commande, état, fixations.	76	O
77	Sécurité porte du plus bas	état, fixations, essais.	77	S
78	Contacts en cuvette	état, fixations, essais.	78	S
79	Support ruban de sélection	état, fixations.	79	S
80	Sonnerie	état, fixations.	80	N
81	Boîtier tri phonie	état, fixations, essais.	81	O
82	Réserve sous contrepoids	vérifier.	82	N
83	Poulies tendeuses	état, fixations, aplomb, contact d'allongement.	83	S
84	Départ guidages	état, fixations.	84	S
85	Amortisseurs	état, fixations.	85	S

AM13892Y / MC2

## 4 - PORTES PALIERES

86	Serrures	contacts électriques, verrouillage, état, fixations.	86	S
87	Verrouillage	efficacité.	87	S
88	Déverrouillage manuel	état, fixations, essais.	88	S
89	Anti-déverrouillage	état, fixations, essais.	89	N
90	Ressorts	état, fixations.	90	S
91	Seuils.	état, fixations.	91	S
92	Butées	état, fixations.	92	S
93	Huisserie - Vantaux	état, fixations, aplomb.	93	S
94	Câblettes	état, fixations.	94	S
95	Galets	état, fixations.	95	S
96	Contre-galets	état, fixations.	96	S
97	Rails.	état, fixations.	97	S
98	Patins	état, fixations.	98	O
99	Contrepoids	état, fixations.	99	S
100	Huisserie - Battants	état, fixations, aplomb.	100	O
101	Plaques "Poussez"	état, fixations.	101	N
102	Poignées	état, fixations.	102	N
103	Oculus	état, fixations.	103	N
104	Paumelles	état, fixations.	104	N
105	Ferme-portes	état, fixations.	105	N

## 5 - PALIERS

106	Boîtier d'appel	état, fixations.	106	S
107	Signalisations	essais.	107	S
108	Afficheurs, indicateurs	état, essais.	108	S
109	Commande Pompiers	niveau de référence, état, fixations, essais.	109	N
110	Phonie Pompiers	essais.	110	N
111	Appel prioritaire	essais.	111	N

## 6 - CABINE

112	Boîte à boutons	état, fixations, signalisations, essais.	112	S
113	Synthèse vocale	essais.	113	S
114	Alarme sonore	essais.	114	N
115	Interphonie	état, fixations, essais.	115	N
116	Tri phonie	état, fixations, essais.	116	O
117	Cellule bord sensible	état, fixations, essais.	117	S
118	Eclairage	état, fixations.	118	S
119	Contact choc	état, fixations, essais.	119	S
120	Eclairage de secours	état, fixations, essais.	120	S
121	Porte cabine - Rails - Seuil.	état, fixations, aplomb des vantaux.	121	O
122	Instructions	état, fixations.	122	S
123	Accessoires	état, fixations.	123	S
124	Signalisations	état, fixations, essais.	124	S
125	Confort	bruits, coulissement.	125	S
126	Précision d'arrêt	essais.	126	S
127	Contact à clé pompier	essais.	127	N

AM13892Y / MC2

## 8 - PARTICULARITES POUR HYDRAULIQUE

128	Centrale	aspect.	128	S
129	Fuites	vérin et raccord de vérin.	129	S
130	Fuites (suite)	état des canalisations hydraulique, distribution.	130	S
131	Huiles	état, niveau, vidange du bac de récupération.	131	S
132	Réserves	hautes et basses.	132	S
133	Taquets antidérive	vérifier.	133	N
134	Purges	effectuer.	134	S
135	Crépines	état.	135	S
136	Sécurités	surpression, valve parachute, pression.	136	S
137	Sécurités (suite)	dépannage manuel, iso nivelage, surcharge.	137	S
138	Confort	vitesse nominale, bruits, coulissement.	138	N
139	Confort (suite)	démarrage, ralentissement, confort à l'arrêt, nivelage.	139	N

Caractéristiques :

Charge (kg) : 3200  
 Vitesse + Prise (m/s) : 0,63 / 0,80  
 Niveaux : 2  
 Course (m) : 6  
 Traction : Hydraulique indirect  
 Manœuvre : blocage  
 Machinerie : haute déportée  
 Portes Palières : auto centrale  
 Portes Cabine : auto centrale

Magasin : **Leroy Merlin**

Adresse : **Leroy Merlin  
 Rue Henri Delaunay  
 93200 SAINT-DENIS**

Type & Date : **ADS**

Identification : **AM14840Y / CLIENT**

N° Constructeur : **ANC2120**

**\*OBSERVATIONS\***

Lors de notre visite du **18 novembre 2020**, nous avons constaté :

1	Etude de sécurité à installer.	4	E
2	Outil de consignation à replacer.	26	E
3	Signalétique sur la balustrade du toit de cabine à replacer.	48	E
4	Remettre en place les contacts des mou de câbles.	78	E
5	Afficheur niveau haut à remplacer.	108	E
6	Phonie cabine à améliorer.	116	E
7	01 éclairage cabine à remplacer.	118	E

**Légende :** E = Entreprise, C = Client, S = Satisfaisant, N = Sans Objet, O = Observations.

Réserves que le magasin peut lever directement avec le service technique ou autre.	C
Réserves que l'Ascensoriste lèvera après acceptation d'un Devis (pas d'intervention du magasin).	E
Réserves que l'Ascensoriste doit lever dans le cadre de son contrat.	E

Entreprise Prestataire : **THYSSENKRUPP**

Type du Contrat d'Entretien : **COMPLET**

Représentant de l'Entreprise Prestataire : **M. SEHRINE**

Auditeur A.C.E.S. : **B.FICHE**

**CONCLUSIONS**

Il y a lieu pour l'entreprise chargée de la maintenance de réaliser les observations portées en repère E dans un délais de quarante cinq jours ou de donner les raisons de la non levée des réserves.  
 Un courrier de la part de l'entreprise confirmera la levée des réserves.

AM14840Y / CLIENT

## 1 - MACHINERIE

1	Locaux	accès, affiche, ventilation, éclairage, boîte pompiers, télésurveillance,	1	S
2	Locaux (suite)	verrouillage échelle.	2	S
3	Locaux (suite)	état, instructions de sécurité, extracteurs.	3	S
4	Locaux (suite)	étude de sécurité, travaux de sécurité.	4	O
5	Locaux (suite)	Télésurveillance, interphonie.	5	N
6	Groupe de Levage (Treuil)	niveau d'huile, état, fixations, aplomb, fuite d'huile.	6	S
7	Poulie d'adhérence	usure des gorges, clavetage.	7	N
8	Frein de poulie	Etat, Essais.	8	N
9	Câbles de traction	usure, repères des niveaux.	9	S
10	Système de surcharge	état, essais.	10	S
11	Paliers	état.	11	N
12	Jeu de butée - Couple	état.	12	N
13	Accouplement	état.	13	N
14	Ensemble frein	garnitures, tambour, articulations, électro de frein.	14	N
15	Armoires	relayage, fusibles, minuteries, platines électronique, régulation, patinage,	15	S
16	Armoires (suite)	dispositifs de sécurité, tempo, connexions, interrupteur de sécurité.	16	S
17	Boitier Anti-vandale	Etat, Batteries, essais.	17	N
18	Fins de course	essais.	18	S
19	Limiteur de vitesse	état, essai contact parachute.	19	S
20	Câble du limiteur de vitesse	usure, adhérence et chaîne.	20	S
21	Sélecteur	essais.	21	N
22	Alimentation de secours	état, essais.	22	N
23	Moteurs - Génératrice	état, niveau d'huile, courroies.	23	N
24	Registres de contrôles	présence, à mettre à jour (à chaque intervention).	24	S
25	Canalisations électriques	état, fixations.	25	S
26	D.T.U	état, fixations, essais.	26	O
27	Terre	fixation.	27	S
28	Eclairage de secours	présence, état, essais.	28	S

## 2 - GAINÉ

29	Gainé	aspect.	29	S
30	Coulisseaux cabine	état, fixation.	30	S
31	Coulisseaux contrepoids	état, Fixation.	31	N
32	Fin de course révision	état, fixation, essai..	32	S
33	Arrêt d'urgence haut	état, fixation, essai.	33	N
34	Arrêt d'urgence bas	état, fixation, essai.	34	S
35	Poulies	déflexions, renvois, sélecteur, graissage.	35	N
36	Fins de course	contacts, fixations.	36	S
37	Contrepoids	têtes de câbles, boulonnerie, ressorts, verrouillage des gueuses.	37	N
38	Landing	fixations, essais.	38	S
39	Câbles	état, tension.	39	S
40	Frein sur câbles.	état, fixation, essais	40	N
41	Câblettes	état, tension.	41	S
42	Guidages cabine et cpds	alignement, graissage. Type : (Bois - Rond - Rond creux - T)	42	S
43	Chaines compensation	état, fixations, graissage.	43	N
44	Arrêt haut de gainé	état, fixations, essais.	44	N
45	Canalisations électriques	état, fixations.	45	S
46	Réserve haut de gainé	vérification..	46	S
47	Intercepteurs en gainé	état, fixations.	47	S

AM14840Y / CLIENT

## 3 - SUR CABINE

48	Dessus de cabine	état.	48	O
49	Boîtier tri phonie	état, fixations, essais.	49	S
50	Impulseurs	état, fixations.	50	S
51	Mou de câbles	état, fixations, essais.	51	S
52	Trappe	état, fixations, essais.	52	S
53	Came mobile	état, fixations.	53	N
54	Contacts sécurité	essais parachute, trappe, stop sur toit, portes,	54	S
55	Contacts (suite)	cabines, mou de câbles, fins de courses.	55	S
56	Parachute	état, fixations.	56	N
57	Opérateur	état, courroies, chaînes, câbles, contacts,	57	S
58	Opérateur (suite)	galets, contres galets, rails, pinces.	58	S
59	Arcade	état, fixations.	59	S
60	Boîtier de révision	état, fixations.	60	S
61	Connexions électriques	état, fixations.	61	S
62	Boîtier de dérivation	état, fixations.	62	S
63	Canalisation électrique	état, fixations.	63	S
64	Frein sur guides	état, fixations.	64	N

## 4 - SOUS CABINE

65	Parachute	état, fixations.	65	S
66	Seuil - Cellule - Contacts	état, fixations.	66	S
67	Dispositif de surcharge	état.	67	S
68	Sécurités électriques	état, fixations, essais.	68	S
69	Dessous d'arcade - plancher	état, fixations.	69	S
70	Cordon souple	état, fixations.	70	S
71	Boîtier tri phonie	état, fixations, essais.	71	S
72	Tôle chasse-pieds	Dimensions, état, contact.	72	S

## 5 - CUVETTE

73	Cuvette	état, étanchéité.	73	S
74	Echelon d'accès	état, fixations, contact.	74	S
75	Stop - Prise - Inspection	positionnement, état, fixations, essais.	75	S
76	Eclairage de gaine.	commande, état, fixations.	76	S
77	Sécurité porte du plus bas	état, fixations, essais.	77	S
78	Contacts en cuvette	état, fixations, essais.	78	O
79	Support ruban de sélection	état, fixations.	79	S
80	Sonnerie	état, fixations.	80	N
81	Boîtier tri phonie	état, fixations, essais.	81	S
82	Réserve sous contrepoids	vérifier.	82	N
83	Poulies tendeuses	état, fixations, aplomb, contact d'allongement.	83	S
84	Départ guidages	état, fixations.	84	S
85	Amortisseurs	état, fixations.	85	S

AM14840Y / CLIENT

## 4 - PORTES PALIERES

86	Serrures	contacts électriques, verrouillage, état, fixations.	86	S
87	Verrouillage	efficacité.	87	S
88	Déverrouillage manuel	état, fixations, essais.	88	S
89	Anti-déverrouillage	état, fixations, essais.	89	N
90	Ressorts	état, fixations.	90	S
91	Seuils.	état, fixations.	91	S
92	Butées	état, fixations.	92	S
93	Huisserie - Vantaux	état, fixations, aplomb.	93	S
94	Câblettes	état, fixations.	94	S
95	Galets	état, fixations.	95	S
96	Contre-galets	état, fixations.	96	S
97	Rails.	état, fixations.	97	S
98	Patins	état, fixations.	98	S
99	Contrepoids	état, fixations.	99	S
100	Huisserie - Battants	état, fixations, aplomb.	100	S
101	Plaques "Poussez"	état, fixations.	101	N
102	Poignées	état, fixations.	102	N
103	Oculus	état, fixations.	103	N
104	Paumelles	état, fixations.	104	N
105	Ferme-portes	état, fixations.	105	N

## 5 - PALIERS

106	Boîtier d'appel	état, fixations.	106	S
107	Signalisations	essais.	107	S
108	Afficheurs, indicateurs	état, essais.	108	O
109	Commande Pompiers	niveau de référence, état, fixations, essais.	109	N
110	Phonie Pompiers	essais.	110	N
111	Appel prioritaire	essais.	111	N

## 6 - CABINE

112	Boîte à boutons	état, fixations, signalisations, essais.	112	S
113	Synthèse vocale	essais.	113	S
114	Alarme sonore	essais.	114	N
115	Interphonie	état, fixations, essais.	115	N
116	Tri phonie	état, fixations, essais.	116	O
117	Cellule bord sensible	état, fixations, essais.	117	S
118	Eclairage	état, fixations.	118	O
119	Contact choc	état, fixations, essais.	119	S
120	Eclairage de secours	état, fixations, essais.	120	S
121	Porte cabine - Rails - Seuil.	état, fixations, aplomb des vantaux.	121	S
122	Instructions	état, fixations.	122	S
123	Accessoires	état, fixations.	123	S
124	Signalisations	état, fixations, essais.	124	S
125	Confort	bruits, coulissement.	125	S
126	Précision d'arrêt	essais.	126	S
127	Contact à clé pompier	essais.	127	N

AM14840Y / CLIENT

## 8 - PARTICULARITES POUR HYDRAULIQUE

128	Centrale	aspect.	128	S
129	Fuites	vérin et raccord de vérin.	129	S
130	Fuites (suite)	état des canalisations hydraulique, distribution.	130	S
131	Huiles	état, niveau, vidange du bac de récupération.	131	S
132	Réserves	hautes et basses.	132	S
133	Taquets antidérive	vérifier.	133	N
134	Purges	effectuer.	134	S
135	Crépines	état.	135	S
136	Sécurités	surpression, valve parachute, pression.	136	S
137	Sécurités (suite)	dépannage manuel, iso nivelage, surcharge.	137	S
138	Confort	vitesse nominale, bruits, coulissement.	138	N
139	Confort (suite)	démarrage, ralentissement, confort à l'arrêt, nivelage.	139	N